

Dodatečné informace

Dotaz č. 1:

1. Zadávací dokumentace - II. Předmět veřejné zakázky (strana 3)

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno po podpisu smlouvy o dílo dle Harmonogramu plnění prací a dodávek, jež bude přílohou č. 2 smlouvy. Harmonogram plnění prací a dodávek předkládá uchazeč již ve své nabídce s předběžným označením uzlových bodů, před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem bude harmonogram uchazečem aktualizován a upřesněn s ohledem na požadavky zadavatele na zabezpečení provozu a lékařské péče.

Uchazeč uvede dobu plnění milníku č. 1 a celkovou dobu plnění díla v kalendářních dnech. Doba plnění milníku č. 1 musí být do 5. 11. 2015, celková doba plnění (tzn. včetně dodání požadovaných dokumentů) do 31. 1. 2016.

Žádáme o specifikaci rozsahu prací a dodávek milníku č. 1.

Odpověď:

Milník č. 1 zadavatel nastavil z důvodu zahájení prací spojených s časově náročnou dodávkou zdravotnické technologie PET/MR, tzn. mmj. návoz, montáž Faradayovy klece a technologie PET/MR, chlazení PET/MR, oživování PET/MR.

K tomuto milníku musí být minimálně stavebně (stěny, strop, podlaha) dokončeny místnosti:

- m. č. 115 – vyšetřovna PET/MR,
- m. č. 119 a m. č. 120 – technická místnost,
- m. č. 104 – ovladovna,
- m. č. 105 – popisovna.

Místnosti musí být uzamykatelné, budou sazeny výplně otvorů.

Bude dokončena hydroizolace střešního pláště celého objektu a do m. č. 119 přiveden el. přívodní kabel pro technologii PET/MR(dle výkres č. 2.01 - 102 – půdorys 1.NP).

Dotaz č. 2:

Součástí předmětu díla je IO 05 Vymírací nádrže radioaktivního odpadu - technologie. Médium je zadáno jako viskózní kapalina s obsahem částic 30 mm. Zde je nutno uvést co za médium to bude, jakou hustotu bude mít médium, viskozitu apod. – potřebujeme znát vlastnosti média. Tato informace je důležitá pro navržení čerpadla.

Žádáme o upřesnění vlastností media - hustota, viskozita apod.

Odpověď:

Médium je nehomogenní, jedná se o splašky, konkrétně odpady z WC.