

Příloha TZ č. 1 - TABULKA MÍSTNOSTI

Akce : FNB - Koronární jednotka IKK

P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností				Ozn. Zař. VZT						Výměna navrhovaná	Poznámka		
		Výška	Plocha		Teplota		Relativní vlhkost	Hladina hluku		Přívod návrh	Přívod návrh	Odtah návrh	Čerstvý vzduch	Výměna Skutečná				
h	S		tiz	til	fí	L		Vp	Vp	Vo	Ci	ns	ns					
(m)	(m2)		(°C)	(°C)	(%)	dB(A)	-	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(%)	(x/h)	(x/h)					
1.NP																		
B.CH.1.019	INSTALAČNÍ JÁDRO VZT	3,00	2530,00	7590,00	nedef.	nedef.	nedef.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.CH.1.030	POKOJ JIP - 2L	3,00	37,93	113,79	22±2	22±2	30-65	40	6a	910	950	950	100%	8,35	8,000			
B.CH.1.031	FILTR	2,80	11,95	33,46	22±2	22±2	30-65	40	6b	268	300	300	100%	8,97	8,000			
		2,80	11,95	33,46	nedef.	nedef.	nedef.	-	7	502	500	500	100%	14,94	15,000			
B.CH.1.032	ZÁKROKOVÝ SÁL	2,80	24,62	68,94	22±2	22±2	30-65	35	6b	1 241	1 270	1 270	100%	18,42	18,000			
B.CH.1.033	ŘÍJEM - OBSERVAČNÍ MÍSTNOS	2,80	20,23	56,64	22±2	22±2	30-65	40	6b	453	475	475	100%	8,39	8,000			
		2,80	20,23	56,64	nedef.	nedef.	nedef.	-	7	850	900	900	100%	15,89	15,000			
B.CH.1.034	OČISTA PAC.	2,80	12,64	35,39	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	708	0	700	100%	19,78	20,000			
B.CH.1.035	ČISTÍČÍ MÍSTNOST	2,80	13,36	37,41	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	748	0	750	100%	20,05	20,000			
B.CH.1.036	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2,80	7,06	19,77	ÚT	nedef.	30-65	45	6b	79	135	135	100%	6,83	4,000			
B.CH.1.037	ŠATNA	2,80	14,15	39,62	22±2	22±2	30-65	40	6b	317	475	245	100%	11,99	8,000			
B.CH.1.038	HYG. BUŇKA	2,80	2,83	7,92	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	8	0	150	100%	18,93	1,000			
B.CH.1.039	WC	2,80	1,62	4,54	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	5	0	80	100%	17,64	1,000			
B.CH.1.040	CHODBA	2,80	3,96	11,09	22±2	22±2	30-65	40	6b	89	210	0	100%	18,94	8,000			
B.CH.1.041	ÚKLID	2,80	3,85	10,78	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	11	0	80	100%	7,42	1,000			
B.CH.1.042	WC PERSONÁL	2,80	1,39	3,89	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	4	0	50	100%	12,85	1,000			
B.CH.1.043	PŘEDSÍŇ PERSONÁL	2,80	2,16	6,05	ÚT	nedef.	nedef.	40	6b	6	0	30	100%	4,96	1,000			
B.CH.1.044	WC PERSONÁL	2,80	1,44	4,03	ÚT	nedef.	nedef.	45	6b	4	0	50	100%	12,40	1,000			
B.CH.1.045	SKLAD	2,80	17,97	50,32	22±2	22±2	30-65	40	6b	201	300	300	100%	5,96	4,000			
B.CH.1.046	VELÍN, PŘÍPRAVNA	2,80	115,91	324,55	22±2	22±2	30-65	40	6b	2 596	2 850	1 400	100%	8,78	8,000			
		2,80	115,91	324,55	nedef.	nedef.	nedef.	-	7	4 868	5 000	5 000	100%	15,41	15,000			
B.CH.1.047	PROTOKOL	2,80	6,91	19,35	22±2	22±2	30-65	40	6a	155	210	210	100%	10,85	8,000			
B.CH.1.048	ELEKTROROZVODNA	2,80	10,95	30,66	max. 26	max. 26	nedef.	45	6b	31	0	50	100%	1,63	1,000			
B.CH.1.048A	SERVEROVNA	2,80	5,71	15,99	max. 26	max. 26	nedef.	45	6b	16	0	50	100%	3,13	1,000			
B.CH.1.049	POKOJ JIP - 1L	3,00	24,12	72,36	22±2	22±2	30-65	40	6a	579	600	600	100%	8,29	8,000			
B.CH.1.050	SKLAD	2,80	5,24	14,67	max. 26	max. 26	nedef.	40	6b	15	0	50	100%	3,41	1,000			
B.CH.1.051	POKOJ JIP - 1L (ECMO)	3,00	32,62	97,86	22±2	22±2	30-65	40	6a	783	820	820	100%	8,38	8,000			
B.CH.1.052	POKOJ JIP - 2L	3,00	34,81	104,43	22±2	22±2	30-65	40	6a	835	950	950	100%	9,10	8,000			
B.CH.1.053	POKOJ JIP - 2L	3,00	34,55	103,65	22±2	22±2	30-65	45	6a	829	950	950	100%	9,17	8,000			
B.CH.1.054	FILTR	2,80	13,58	38,02	22±2	22±2	30-65	40	6a	304	300	150	100%	7,89	8,000			
		2,80	13,58	38,02	nedef.	nedef.	nedef.	-	7	570	600	600	100%	15,78	15,000			
B.CH.1.055	DMZ	3,00	19,74	59,22	22±2	22±2	30-65	45	6a	474	475	475	100%	8,02	8,000			
B.CH.1.059	LÉKAŘSKÝ POKOJ	3,00	20,93	62,79	22±2	22±2	30-65	40	6a	251	300	300	100%	4,78	4,000			
B.CH.1.103	HYG. BUŇKA	3,00	4,77	14,31	ÚT	nedef.	nedef.	45	6a	57	0	150	100%	10,48	4,000			
B.CH.1.104	LÉKAŘSKÝ POKOJ	3,00	17,64	52,92	22±2	22±2	30-65	40	6a	212	300	300	100%	5,67	4,000			