





LEGENDA ISOLACE POTRUBÍ

 Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshřívivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 40 kg/m3

 Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshřívivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 80 kg/m3

 Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshřívivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. Tloušťka vrstvy izolace min: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3

LEGENDA ZNAČENÍ ŘEZŮ

 ČÍSLO VÝKRESU  
POŘADOVÉ ČÍSLO ŘEZU

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum
<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK  Vedoucí projektanta zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK	Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno Tel: +420 552 231 111 www.fnbrno.cz
Profese:	Zpracovatel dle:	Autorizace:	
VZT	RV projekt s.r.o. Poláskova 1535, 75701 Valašské Meziříčí Tel: +420 731 192 650 E-mail: Valenta@rvprojekt.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
BC. ROBIN POP	BC. ROBIN POP	ING. JAN VALENTA	
Akce:	REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK		Zakázkové číslo: DPS 33 - 2024
			Paré:
			Datum: 09 - 2025
			Formát: 12 x A4
Objekt: BUDOVA CH	SO 01	Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Obsah:	PŮDORYS 1PP - PŘÍVOD A ODVOD	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4f- 102