

LEGENDA:



Akumulátor PZTS



Zdroj 230V stř. / 12V ss PZTS



UNI modul ASSET 16.20 s opt. připojením



UNI modul ASSET 6.20



Reléový modul Relin 4



Klávesnice PZTS



Čtečka bezkontaktní



Zámek - elektrický otvírač_reverzní



Sířena vnější s majákem



Čidlo opticko-kouřové



Tlačítko EPS

Datový rozváděč



RS485



RS485



rozvodna NN

RS485



dveře rozvodna VN
dveře dílna



R1



R2

OUT 4R-01

dveře rozvodna VN
dveře dílna



V1



V2



V3

rezerva V4

- 1 trafokobka 1
- 2 trafokobka 2
- 3 trafokobka 3
- 4 trafokobka 4
- 5 dílna
- 6 rozvodna VN

dveře rozvodna NN



R1

rezerva R2

OUT 4R-01



V1

rezerva V2

rezerva V3

rezerva V4

- 1 rozvodna NN
- 2 rozvodna NN
- 3 rozvodna VN
- 4 dílna
- 5 rezerva
- 6 rezerva

RS485



rezerva R1


rezerva R2

- 1 dílna
- 2 dílna
- 3 rozvodna VN
- 4 rozvodna NN
- 5 rozvodna NN
- 6 teplotní kabel trafokobka
- 7 teplotní kabel rozvodna EGD
- 8 dílna
- 9 rozvodna VN
- 10 rozvodna NN

Rozváděč ANM
230V AC, 50Hz
6A/B
označit "PZTS NEVYPINAT"



PWR533 26Ah

Kreslil:	Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	<div> Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno. www.fides.cz</div>	
Tomáš Prokop	Tomáš Prokop	Ing. Pavel Fiala		
Investor:			Archivní číslo:	CJ-2025-0000XX
AKCE: FN Bohunice – trafostanice			Číslo objektu:	OBJxxxxxx
			Stupeň dok.:	návrh
			Datum:	06/2025
OBJEKT: S01 – TS09			Formát:	2xA4
OBSAH: Blokové schéma			Měřítko:	Číslo výkresu:
			—	1.09 rev2