

LEGENDA POTRUBÍ–VODOVOD–DEMONTÁŽ:

..... STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – DEMONTOVÁNO

V1


## OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU





POZNÁMKA:

1) NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.  
2) TRASY POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A OBCHŮZKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ.  
TYTO TRASY MOHOU BÝT V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH VEDENY JINAK, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO.  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO TYTO TRASY OVĚRIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE JIM  
PŘÍZPŮSOBIT.

LEGENDA DEMONTOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

dU-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dU-1a	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA
dU-2	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dU-3	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dU-4	UMYVADLO – BATERIE VENTILOVÁ NÁSTĚNNÁ, STUDENÁ VODA
dU-5	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA), POD UMYVADLEM SKŘÍŇKA (ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍŇKY)
dU-6	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ – SEZNOROVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA) – BATERIE BUDE PO OPRAVĚ VRÁCENA ZPĚT
dU-7	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ – TERMOSTATICKÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA, (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dUJ-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA
dKJ-1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dKJ-2	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA
dD-1	DŘEZ NEREZOVÝ–ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-2	DŘEZ–ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-3	DŘEZ–PŘÍPRAVNA, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LEKÁŘSKÁ) PÁKA
dD-4	DŘEZ–PŘÍPRAVNA, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dK-1	KOMBI WC – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-1a	KOMBI WC – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2	WC S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2a	WC S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-3	ZÁVĚSNÉ WC
dRV-1	ROHOVÝ VENTIL – studená voda
dRV-2	ROHOVÝ VENTIL – teplá voda
dS-1	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
dS-2	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – PÍTEVNÍ STÓL
dMN-1	MYČKA NÁDOBÍ – ROHOVÝ VENTIL
dP-1	PISOÁR – ROHOVÝ VENTIL, KOVOVÁ HADIČKA (DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PISOÁROVÉHO STÁJE)
dVY-1	VÝLETKA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ; ROHOVÝ VENTIL + KOVOVÁ HADIČKA



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:			
ING. ANDREA TOBOLÁKOVÁ		ING. PETR KOMEK		ING. PETR KOMEK		Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 605 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
							
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:		Brno			
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno				FORMÁT	10xA4	
AKCE:	FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2				MĚŘITOKO	1:100	
	Jihlavská 20, 625 00 Brno				DATUM	06/2025	
					STUPEŇ	DPS	
OBJEKT:	OBJEKT I1		ČAST:	D.1.4.1 ZTI		Č. ZAKÁZKY	
OBSAH:						Č. VÝKR.	PARE
Púdorys 2.NP - vodovod - demontáž						104	