



- LEGENDA VODOVODU:
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TECHNOLOGICKÉ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZMĚKČENÉ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMINERALIZOVANÉ VODY, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STLAČENÝ VZDUCH, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z.PLYNU, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY, ZRUŠIT, DEMONTOVAT
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z.PLYNU, ZRUŠIT, DEMONTOVAT
 - NOVÉ POTRUBÍ, STUDENÁ VODA, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI
 - NOVÉ POTRUBÍ, CÍRKULACE, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI
 - NOVÉ POTRUBÍ, TEPLÁ VODA, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI
 - NOVÉ POTRUBÍ, POŽÁRNÍ VODA, POZINK – LISOVANÝ SPOJ + TI-MW+AL
 - STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODOVODU, ZACHOVAT
 - STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODOVODU, ZRUŠIT, DEMONTOVAT
 - NOVÉ STOUPAČKY VODOVODU, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI-MW+AL
 - STOUPAČKY POŽÁRNÍ VODY, POZINK – LISOVANÝ SPOJ + TI-MW+AL

±0,000 = 280,70 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK</div>	<div>Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno Tel: +420 532 231 111 www.fnbrno.cz</div>	
<div>Profese: ZTI</div>	<div>Zpracovatel dílu: HP consult s.r.o., Durdákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www: www.bim-tzb.cz</div> <div>HP CONSULT</div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant:</div>	<div>Vypracoval:</div>	<div>Kontroloval:</div>		
<div>ING. LADISLAV PILAŘ</div>	<div>ING. PETR MELCR</div>	<div>ING. LADISLAV PILAŘ</div>		
<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div>Akce:</div> <div>REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK</div>			<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 33 - 2024</div>	<div>Paré:</div>
<div>Objekt: BUDOVA CH</div> <div>SO 01</div>			<div>Datum:</div> <div>09 - 2025</div>	
			<div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>	
<div>Obsah:</div> <div>SCHÉMA VODOVODU</div>			<div>Formát:</div> <div>3 A4</div>	
			<div>Měřítko:</div> <div>1:100</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.4a-202</div>