


Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK	Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno Tel: +420 532 231 111 www.fnbrno.cz
---	---	--

Profese: EL	Zpracovatel dílu: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 693/29, 61200 Brno Tel: +420 739 003 357 E-mail: novotny@subtech.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
ING. JAN NOVOTNÝ	ING. JAN NOVOTNÝ	

Akce: REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK		Zakázkové číslo: DSP 33 - 2024		Paré:
		Datum: 08 - 2025		
		Stupeň: PRO PROVADĚNÍ STAVBY		
Objekt:	BUDOVA CH	SO 01	Formát: A4	
Obsah: LEGENDA MÍSTNOSTÍ			Měřítko:	Číslo výkresu:
				D.1.01.4c-002

číslo	název					nouzové osvětlení	zdravot. prostor	skupina	vnější vlivy	poznámka	ostatní	strop	plocha	sv.v.
		ref.číslo	\bar{E}_m [lx]	UGR _L	R _a									
B.CH.1.019	INSTALAČNÍ JÁDRO VZT										--		25,35	--
B.CH.1.030	POKOJ JIP - 2L	55.2	500	19	90				UP		KAZ. POD. 1		37,93	3000
B.CH.1.031	FILTR	45.2	100	22	80	NU,NP				na podlaze	KAZ. POD. 1		11,95	2800
B.CH.1.032	ZÁKROKOVÝ SÁL	54.3	1000	19	90				UP	regulace	KAZ. POD. 1		24,62	2800
B.CH.1.033	PŘÍJEM - OBSERVAČNÍ MÍSTNOST	48.1	500	19	90						KAZ. POD. 1		20,23	2800
B.CH.1.034	OČISTA PAC., WC PACIENTŮ	47.6	200	22	90				UP,UM		KAZ. POD. 1		12,64	2800
B.CH.1.035	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	47.6	200	22	90				UP		KAZ. POD. 1		13,36	2800
B.CH.1.036	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	46.2	300	19	80				UP		KAZ. POD. 1		7,06	2800
B.CH.1.037	ŠATNA PERSONÁLU, FILTR SESTER	10.4	200	25	80						KAZ. POD. 1		14,15	2800
B.CH.1.038	HYG. BUŇKA	47.6	200	22	90				UP,UM		KAZ. POD. 1		2,83	2800
B.CH.1.039	WC	47.6	200	22	90						KAZ. POD. 1		1,62	2800
B.CH.1.039	ÚKLID	47.6	200	22	90				UP		KAZ. POD. 1		3,85	2800
B.CH.1.040	CHODBA	45.2	100	22	80	NU,NP				na podlaze	KAZ. POD. 1		3,96	2800
B.CH.1.042	WC PERSONÁL	47.6	200	22	90				UP		KAZ. POD. 1		1,39	2800
B.CH.1.043	PŘEDSÍŇ PERSONÁL	47.6	200	22	90						KAZ. POD. 1		2,16	2800
B.CH.1.044	WC PERSONÁL	47.6	200	22	90						KAZ. POD. 1		1,44	2800
B.CH.1.045	SKLAD	12.1	100	25	80						KAZ. POD. 1		18,54	2800
B.CH.1.046	VELÍN, PŘÍPRAVNA	45.5	200	22	80	NU,NP			UP		KAZ. POD. 1		115,91	2800
B.CH.1.047	PROTOKOL	46.1	500	19	80						KAZ. POD. 1		7,03	2800
B.CH.1.048	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11.1	200	25	80	NP			BA4, BA5, BC3		--		15,79	--
B.CH.1.049	POKOJ JIP - 1L	55.2	500	19	90				UP		KAZ. POD. 1		24,12	3000
B.CH.1.050	SKLAD	12.1	100	25	80						KAZ. POD. 1		5,22	2800
B.CH.1.051	POKOJ JIP - 1L (ECMO)	55.2	500	19	90				UP		KAZ. POD. 1		32,62	3000
B.CH.1.052	POKOJ JIP - 2L	55.2	500	19	90				UP		KAZ. POD. 1		34,81	3000
B.CH.1.053	POKOJ JIP - 2L	45.2	100	22	80	NU,NP				na podlaze	KAZ. POD. 1		34,59	3000
B.CH.1.054	FILTR	45.2	100	22	80	NU,NP				na podlaze	KAZ. POD. 1		13,53	2800
B.CH.1.055	DMZ	46.2	300	19	80				UP		KAZ. POD. 1		19,74	3000
B.CH.1.059	LÉKAŘSKÝ POKOJ	46.1	500	19	80						KAZ. POD. 1		20,93	3000
B.CH.1.103	HYG. BUŇKA	47.6	200	22	90				UP,UM		KAZ. POD. 1		4,98	3000
B.CH.1.104	LÉKAŘSKÝ POKOJ	46.1	500	19	80						KAZ. POD. 1		17,64	3000