

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK</div>		<div>Investor:</div> <div>Fakultní nemocnice Brno</div> <div>Jihlavská 20, 625 00 Brno</div> <div>Tel: +420 532 231 111</div> <div>www.fnbrno.cz</div>			
<div>Profese:</div> <div>EL</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>SUBTECH, s.r.o.</div> <div>Slovinská 693/29, 61200 Brno</div> <div>Tel: +420 739 003 357</div> <div>E-mail: novotny@subtech.cz</div>		<div>Autorizace:</div>			
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. JAN NOVOTNÝ</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. JAN NOVOTNÝ</div>				<div>Kontroloval:</div> <div>ING. JAN NOVOTNÝ</div>	
<div>Akce:</div> <div>REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK</div>				<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DSP 33 - 2024</div>		<div>Paré:</div>	
				<div>Datum:</div> <div>08 - 2025</div>			
				<div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVADĚNÍ STAVBY</div>			
<div>Objekt:</div> <div>BUDOVA CH</div> <div>SO 01</div>				<div>Formát:</div> <div>A4</div>			
<div>Obsah:</div> <div>PŘEHLED OBVODU</div>				<div>Měřítko:</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.4c-004</div>	

FN BRNO IKK
Silnoproud DPS
Přehled obvodů

rozdávěč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
1R1									
1R1	M-1		1-CXKH-R 5x35					50	Přívod
1R1	PA		Cu 1x50					50	
1R1	PA-1	B.CH.1.032	Cu 1x16			1		50	MA-1
1R1	PA-2	B.CH.1.033	Cu 1x16			1		45	MA-2
1R1	PA-3	B.CH.1.046	Cu 1x16			1		25	MA-3
1R1	PA-4	B.CH.1.030	Cu 1x16			1		55	MA-4
1R1	PA-5	B.CH.1.049	Cu 1x16			1		50	MA-5
1R1	PA-6	B.CH.1.051	Cu 1x16			1		45	MA-6
1R1	PA-7	B.CH.1.052	Cu 1x16			1		30	MA-7
1R1	PA-8	B.CH.1.053	Cu 1x16			1		25	MA-8
1R1	PA-9	B.CH.1.048A	Cu 1x16			1		10	MA-9
1R1	M-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 5x16				40C/3	15	Rozvaděč 1R2
1R1	M-12	rezerva					16C/3		
1R1	M-13	rezerva					16C/3		
1R1	M-31	B.CH.1.030 až 1.104, osa Q	1-CXKH-R 3x2,5			8	16C/1	110	MAR - IRC rozvodnice
1R1	M-32	rezerva					16C/1		
1R1	M-33	rezerva					16C/1		
1R1	LM-1	B.CH.1.054, 046, 031	1-CXKH-R 3x1,5	0,36			10C/1N	120	
1R1	LM-2	B.CH.1.030, 049	1-CXKH-R 3x1,5	0,36			10C/1N	110	
1R1	LM-3	B.CH.1.051, 052, 053	1-CXKH-R 3x1,5	0,54			10C/1N	100	
1R1	LM-4	B.CH.1.055, 059, 104	1-CXKH-R 3x1,5	0,45			10C/1N	120	
1R1	LM-5	B.CH.1.032, 033, 034	1-CXKH-R 3x1,5	0,42			10C/1N	140	
1R1	LM-6	B.CH.1.035, 036, 037, 040, 041, 045,	1-CXKH-R 3x1,5	0,48			10C/1N	130	
1R1	LM-7	rezerva					10C/1N		
1R1	LM-8	rezerva					10C/1N		
1R1	LM-9	rezerva					10C/1N		
1R1	LM-10	rezerva					10C/1N		
1R1	MF-11	B.CH.1.035	1-CXKH-R 5x2,5		1		16C/3N	40	
1R1	MF-12	B.CH.1.032	1-CXKH-R 5x2,5	3		1	16C/3N	50	VZT 6.6.1 el.ohř.
1R1	MF-13	B.CH.1.046	1-CXKH-R 5x2,5	3		1	16C/3N	30	VZT 6.6.2 el.ohř.
1R1	MF-14	rezerva					16C/3N		
1R1	MF-15	rezerva					16C/3N		
1R1	MF-21	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	60	PC
1R1	MF-22	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	65	linka
1R1	MF-23	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	60	osv.linky
1R1	MF-24	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		1		16D/1N	55	RTG
1R1	MF-25	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	50	PC
1R1	MF-26	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	50	
1R1	MF-27	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	45	linka
1R1	MF-28	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	45	osv.linky
1R1	MF-29	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1		16D/1N	50	RTG
1R1	MF-30	B.CH.1.034, 1.035	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	65	očista
1R1	MF-31	B.CH.1.036	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	40	kuchyňka - myčka
1R1	MF-32	B.CH.1.036	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	40	kuchyňka - čajovar
1R1	MF-33	B.CH.1.036	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	40	kuchyňka - linka
1R1	MF-34	B.CH.1.036	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	40	kuchyňka
1R1	MF-35	B.CH.1.036	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	40	osv.linky
1R1	MF-36	B.CH.1.037 až 1.043	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	65	zázemí personálu
1R1	MF-37	B.CH.1.045	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	35	sklad
1R1	MF-38	B.CH.1.045	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	35	sklad
1R1	MF-39	B.CH.1.048, 1.050	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	15	rozvodna NN, sklad
1R1	MF-40	B.CH.1.031, 1.046	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	65	filtr, velín
1R1	MF-41	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	45	velín
1R1	MF-42	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	40	velín - linka
1R1	MF-43	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x1,5			2	10C/1N	40	osv.linky
1R1	MF-44	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	velín
1R1	MF-45	B.CH.1.047	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	30	protokol, filtr
1R1	MF-46	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	40	velín
1R1	MF-47	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	40	velín
1R1	MF-48	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	40	velín
1R1	MF-49	B.CH.1.046, 1.054	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	40	velín, filtr
1R1	MF-50	B.CH.rezerva					16C/1N		
1R1	MF-51	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	55	JIP 2L

1R1	MF-52	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1		16D/1N	55 RTG
1R1	MF-53	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	50 JIP 1L
1R1	MF-54	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1		16D/1N	50 RTG
1R1	MF-55	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	40 JIP 1L
1R1	MF-56	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	1		16D/1N	40 RTG
1R1	MF-57	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35 JIP 2L
1R1	MF-58	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1		16D/1N	35 RTG
1R1	MF-59	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	30 JIP 2L
1R1	MF-60	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1		16D/1N	30 RTG
1R1	MF-61	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 DMZ - myčka
1R1	MF-62	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 DMZ - linka
1R1	MF-63	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 DMZ - linka
1R1	MF-64	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	30 osv.linky
1R1	MF-65	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x2,5	5		16C/1N	45 DMZ - lednice, místnost
1R1	MF-66	B.CH.1.059	1-CXKH-R 3x2,5	10		16C/1N	45 lékařský pokoj - PC
1R1	MF-67	B.CH.1.059	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	45 lékařský pokoj - PC
1R1	MF-68	B.CH.1.059	1-CXKH-R 3x2,5	5		16C/1N	45 lékařský pokoj
1R1	MF-69	B.CH.1.104	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	50 lékařský pokoj - PC
1R1	MF-70	B.CH.1.104	1-CXKH-R 3x2,5	7		16C/1N	50 lékařský pokoj
1R1	MF-71	B.CH.1.103	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 hyg. buňka
1R1	MF-72	B.CH.1.030 - 1.049, 1.049 - 1.051	1-CXKH-R 5x1,5		2	10C/1N	200 žaluzie pokojové
1R1	MF-73	B.CH.1.051 - 1.052, 1.052 - 1.053	1-CXKH-R 5x1,5		2	10C/1N	220 žaluzie pokojové
1R1	MF-74	B.CH.1.047	1-CXKH-R 3x2,5	1,2		16C/1N	20 VZT 6.6.3 el.ohř.
1R1	MF-75	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	60 VZT 6.6.4 el.ohř.
1R1	MF-76	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	55 VZT 6.6.5 el.ohř.
1R1	MF-77	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	50 VZT 6.6.6 el.ohř.
1R1	MF-78	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	45 VZT 6.6.7 el.ohř.
1R1	MF-79	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	40 VZT 6.6.8 el.ohř.
1R1	MF-80	B.CH.1.055	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	40 VZT 6.6.9 el.ohř.
1R1	MF-81	B.CH.1.059	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	45 VZT 6.6.10 el.ohř.
1R1	MF-82	B.CH.1.104	1-CXKH-R 3x2,5	1,2		16C/1N	50 VZT 6.6.11 el.ohř.
1R1	MF-83	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	50 VZT 6.6.12 el.ohř.
1R1	MF-84	rezerva				16C/1N	
1R1	MF-85	rezerva				16C/1N	
1R1	MF-86	rezerva				16C/1N	
1R1	MF-87	rezerva				16C/1N	
1R1	MF-88	rezerva				16C/1N	
1R1	M-99		1-CXKH-R 5x35				20 Přívod
1R1	D-1		1-CXKH-R 5x35				50 Přívod
1R1	D-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 5x16			40C/3	15 Rozvaděč 1R2
1R1	D-12	rezerva				16C/3	
1R1	D-13	rezerva				16C/3	
1R1	D-41	B.CH.1.034,1.035,1.046,CHODBA	1-CXKH-R 3x2,5		7	10C/1	90 PPK 1. np
1R1	D-42	B.CH.1.055,1.054, 1.046	1-CXKH-R 3x2,5		7	10C/1	80 PPK 1. np
1R1	D-43	1. pp, strojovna VZT	1-CXKH-R 3x2,5		2	10C/1	80 PPK 1. pp
1R1	D-44	rezerva				16C/1	
1R1	D-45	rezerva				16C/1	
1R1	LD-1	B.CH.1.054, 046, 031	1-CXKH-R 3x1,5	0,39		10C/1N	120
1R1	LD-2	B.CH.1.030, 049, 051	1-CXKH-R 3x1,5	0,33		10C/1N	110
1R1	LD-3	B.CH.1.052, 053, 059, 104	1-CXKH-R 3x1,5	0,36		10C/1N	140
1R1	LD-4	B.CH.1.032, 033, 034, 035	1-CXKH-R 3x1,5	0,27		10C/1N	150
1R1	LD-5	B.CH.1.037, 038, 039, 042, 043, 044, 0	1-CXKH-R 3x1,5	0,38		10C/1N	140
1R1	LD-6	B.CH.1.033, 030, 049	1-CXKH-R 3x1,5			10C/1N	150
1R1	LD-7	B.CH.1.051, 052, 053	1-CXKH-R 3x1,5			10C/1N	140
1R1	LD-8	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x1,5			10C/1N	100
1R1	LD-9	rezerva				10C/1N	
1R1	LD-10	rezerva				10C/1N	
1R1	DALI		1-CXKH-R 2x1,5				900
1R1	DF-11	rezerva				16C/3N	
1R1	DF-12	rezerva				16C/3N	
1R1	DF-13	rezerva				16C/3N	
1R1	DF-21	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	60 PC
1R1	DF-22	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	60 linka
1R1	DF-23	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	60 stropní stativ
1R1	DF-24	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	55 zákrok. sv.
1R1	DF-25	B.CH.napájení UPS pro zákrokové	1-CXKH-R 3x2,5			16C/1N	10 autonomní UPS
1R1	DF-26	B.CH.vstup 1.032	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	50 dveře
1R1	DF-27	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	45 linka
1R1	DF-28	B.CH.vstup 1.033	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	45 dveře
1R1	DF-29	B.CH.vstup 1.033	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	50 dveře
1R1	DF-30	B.CH.1.050	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	15 sklad - mrazící box
1R1	DF-31	B.CH.1.050	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	15 sklad - mrazící box
1R1	DF-32	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	45 velín

1R1	DF-33	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 velín - linka
1R1	DF-34	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 velín
1R1	DF-35	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	40 velín
1R1	DF-36	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 velín
1R1	DF-37	B.CH.Rezerva			16C/1N	
1R1	DF-38	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	50 JIP 2L
1R1	DF-39	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	50 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-40	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	55 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-41	B.CH.vstup 1.030	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	46 dveře
1R1	DF-42	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	50 JIP 1L
1R1	DF-43	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	50 JIP 1L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-44	B.CH.vstup 1.049	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	43 dveře
1R1	DF-45	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	45 JIP 1L
1R1	DF-46	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	50 JIP 1L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-47	B.CH.vstup 1.051	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	40 dveře
1R1	DF-48	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 JIP 2L
1R1	DF-49	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	45 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-50	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-51	B.CH.vstup 1.052	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	35 dveře
1R1	DF-52	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30 JIP 2L
1R1	DF-53	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-54	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35 JIP 2L - vyšetřovací sv.
1R1	DF-55	B.CH.vstup 1.053	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	30 dveře
1R1	DF-56	B.CH.1.059	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	35 lékařský pokoj
1R1	DF-57	B.CH.1.104	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 lékařský pokoj
1R1	DF-58	B.CH.vstup 1.031	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	55 dveře
1R1	DF-59	B.CH.vstup 1.031	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	60 dveře
1R1	DF-60	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	55 MEDI - ventilová skříň
1R1	DF-61	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 MEDI - ventilová skříň
1R1	DF-62	B.CH.1.054	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 MEDI - ventilová skříň
1R1	DF-63	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-64	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-65	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-66	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-67	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-68	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-69	rezerva			16C/1N	
1R1	DF-70	rezerva			16C/1N	
1R1	Z1-1		1-CXKH-R 3x10	2,2 (6,3)		20
1R1	Z1-2		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	Z1-11	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	55
1R1	Z1-12	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	55
1R1	Z1-13	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	60 stropní stativ
1R1	Z1-14	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	60 stropní stativ
1R1	Z1-15	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 rampa
1R1	Z1-16	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 rampa
1R1	Z1-17	rezerva			16C/2	
1R1	Z1-18	rezerva			16C/2	
1R1	Z1-19	rezerva			16C/2	
1R1	Z1-20	rezerva			16C/2	
			SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca			400
1R1	Z2-1		1-CXKH-R 3x10	5 (6,3)		20
1R1	Z2-2		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	Z2-11	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L
1R1	Z2-12	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	55 JIP 2L
1R1	Z2-13	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	50 JIP 2L
1R1	Z2-14	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	Z2-15	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	Z2-16	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	Z2-17	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	Z2-18	rezerva			16C/2	
1R1	Z2-19	rezerva			16C/2	
1R1	Z2-20	rezerva			16C/2	
1R1	Z3-1		1-CXKH-R 3x10	3,8 (6,3)		20
1R1	Z3-2		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	Z3-11	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 JIP 1L
1R1	Z3-12	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	50 JIP 1L
1R1	Z3-13	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	55 JIP 1L
1R1	Z3-14	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 1L - rampa
1R1	Z3-15	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 1L - rampa
1R1	Z3-16	rezerva			16C/2	

1R1	Z3-17	rezerva				16C/2	
1R1	Z3-18	rezerva				16C/2	
1R1	Z3-19	rezerva				16C/2	
1R1	Z3-20	rezerva				16C/2	
1R1	Z4-1		1-CXKH-R 3x10	3,8 (6,3)			20
1R1	Z4-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	Z4-11	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	48 JIP 1L
1R1	Z4-12	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	45 JIP 1L
1R1	Z4-13	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	50 JIP 1L
1R1	Z4-14	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	50 JIP 1L - rampa
1R1	Z4-15	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	50 JIP 1L - rampa
1R1	Z4-16	rezerva				16C/2	
1R1	Z4-17	rezerva				16C/2	
1R1	Z4-18	rezerva				16C/2	
1R1	Z4-19	rezerva				16C/2	
1R1	Z4-20	rezerva				16C/2	
1R1	Z5-1		1-CXKH-R 3x10	5,5 (6,3)			20
1R1	Z5-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	Z5-11	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	43 JIP 2L
1R1	Z5-12	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	40 JIP 2L
1R1	Z5-13	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	45 JIP 2L
1R1	Z5-14	rezerva				16C/2	
1R1	Z5-15	rezerva				16C/2	
1R1	Z5-16	rezerva				16C/2	
1R1	Z6-1		1-CXKH-R 3x10	5,5 (6,3)			20
1R1	Z6-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	Z6-11	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	38 JIP 2L
1R1	Z6-12	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	35 JIP 2L
1R1	Z6-13	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		2	16C/2	40 JIP 2L
1R1	Z6-14	rezerva				16C/2	
1R1	Z6-15	rezerva				16C/2	
1R1	Z6-16	rezerva				16C/2	
1R1	Z7-1		1-CXKH-R 3x10	4 (6,3)			20
1R1	Z7-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	Z7-11	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-12	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-13	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-14	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-15	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-16	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-17	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-18	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	Z7-19	rezerva				16C/2	
1R1	Z7-20	rezerva				16C/2	
1R1	V1-1		1-CXKH-R 3x25	5,2 (6,3)			40
1R1	V1-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	V1-11	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	60 stropní stativ
1R1	V1-12	B.CH.1.032	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	60 stropní stativ
1R1	V1-13	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	50 rampa
1R1	V1-14	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	50 rampa
1R1	V1-15	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5		3	16C/2	40 velín
1R1	V1-16	B.CH.1.033	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/2	50 rampa
1R1	V1-17	rezerva				16C/2	
1R1	V1-18	rezerva				16C/2	
1R1	V1-19	rezerva				16C/2	
1R1	V1-20	rezerva				16C/2	
1R1	V1-21	rezerva				16C/2	
1R1	V1-22	rezerva				16C/2	
1R1	V2-1		1-CXKH-R 3x25	6 (6,3)			40
1R1	V2-2		1-CXKH-R 3x10				20
1R1	V2-3		1-CXKH-R 3x10				20

1R1	V2-11	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-12	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-13	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-14	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-15	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 1L - rampa
1R1	V2-16	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 1L - rampa
1R1	V2-17	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-18	B.CH.1.030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 2L - rampa
1R1	V2-19	B.CH.1.049	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	55 JIP 1L - rampa
1R1	V2-20	rezerva			16C/2	
1R1	V2-21	rezerva			16C/2	
1R1	V2-22	rezerva			16C/2	

1R1	V3-1		1-CXKH-R 3x25	6 (6,3)		40
1R1	V3-2		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	V3-3		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	V3-11	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 JIP 1L - rampa
1R1	V3-12	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 JIP 1L - rampa
1R1	V3-13	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-14	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-15	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-16	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-17	B.CH.1.051	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	50 JIP 1L - rampa
1R1	V3-18	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-19	B.CH.1.052	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	45 JIP 2L - rampa
1R1	V3-20	rezerva			16C/2	
1R1	V3-21	rezerva			16C/2	
1R1	V3-22	rezerva			16C/2	

1R1	V4-1		1-CXKH-R 3x25	4 (6,3)		40
1R1	V4-2		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	V4-3		1-CXKH-R 3x10			20
1R1	V4-11	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-12	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-13	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-14	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-15	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-16	B.CH.1.053	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 JIP 2L - rampa
1R1	V4-17	rezerva			16C/2	
1R1	V4-18	rezerva			16C/2	
1R1	V4-19	rezerva			16C/2	
1R1	V4-20	rezerva			16C/2	

1R1	U-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 5x16		40C/3	15 Rozvaděč 1R2
1R1	U-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 5x16		40C/3	15 Rozvaděč 1R2
1R1	U-12	rezerva			16C/3	
1R1	U-13	rezerva			16C/3	

1R1	UF-21	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40
1R1	UF-22	B.CH.1.046	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40
1R1	UF-23	rezerva			16C/1N	
1R1	UF-24	rezerva			16C/1N	
1R1	UF-25	rezerva			16C/1N	

UPSOS						
UPS	U-11	vývod z autonomní UPS, m. 1.032	1-CXKH-R 3x2,5			80 zákrok. sv.

RPO						
RPO	D-11	B.CH.1.053	1-CXKH-V 5x2,5	2,2	1 MO132-6,3	50 PO ventilátor 7.4.1
RPO	D-12	B.CH.1.053	1-CXKH-V 3x2,5		1 6C/1	50 PO uzavírací klapka 7.14.1
RPO	D-13	B.CH.1.053	1-CXKH-V 5x2,5	2,2	1 MO132-6,3	50 PO ventilátor 7.4.2
RPO	D-14	B.CH.1.053	1-CXKH-V 3x2,5		1 6C/1	50 PO uzavírací klapka 7.14.2
RPO	D-15	rezerva			16C/3	
RPO	D-16	rezerva			16C/3	

1R2 pro SLP

1R2	MF-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	MF-12	rezerva			16C/1N	
1R2	MF-13	rezerva			16C/1N	
1R2	DF-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	DF-12	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	DF-13	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	DF-14	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	DF-15	rezerva			16C/1N	10
1R2	DF-16	rezerva			16C/1N	10
1R2	UF-11	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	UF-12	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	UF-13	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	UF-14	B.CH.1.048A	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10
1R2	UF-15	rezerva			16C/1N	10
1R2	UF-15	rezerva			16C/1N	10

Rozvaděč pro připojení KJ, 5 np

Rxxx	D-21	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.1
Rxxx	D-22	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.2
Rxxx	D-23	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.3
Rxxx	D-24	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.4
Rxxx	D-25	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.5
Rxxx	D-26	5. np, osa 19-18/ R-S	1-CXKH-R 3x4	2,08	1	1x20gG	60 Kondenzační jednotka 6.2.6

DT28 strojovna VZT Objekt CH 5.NP 0.9 15 kW 3f/40A

1-CXKH-R 5x16	40C/3	50 MDO
1-CXKH-R 5x16	40C/3	50 DO

DT27 strojovna VZT Objekt CH 1.PP 0.9 40 kW 3f/125A

	1. pp, strojovna VZT	1-CXKH-R 5x50	40	40/3	100 MAR
	1. pp, strojovna VZT	1-CXKH-R 5x50		40/3	100 MAR
UPS1	D-1	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS - přívod
UPS1	D-4	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS 80kW
UPS1	D-6	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS 80kW
UPS1	D-7	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS - vávody
UPS2	D-1	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS - přívod
UPS2	D-4	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS 80kW
UPS2	D-6	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS 80kW
UPS2	D-7	1-CXKH-R 5x70		1	3x160A 30 UPS - vávody