

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE




LM-1 (D2) LM-8 (D) LD-7 (A1) SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

LM-1 ——— OKRUH V ROZVADĚČI
(D2) ——— TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL

ŽL AB ROZMĚRY 300 / 60

DOPORUCENA VYSKA SPINACU +1,15 m

NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

	TRASA ŽEBŘÍK/ŽLAB NEPOŽÁRNÍ
	TRASA ŽEBŘÍK/ŽLAB POŽÁRNÍ
	TRASA KABELŮ PŘÍCHITKY/ VE STĚNĚ
	SAMOSTATNÝ KABEL

Připojeno na stávající klapky

PPK 6.13

ZDE JE NOVÉ ZAŘÍZENÍ VZT – ODKUD BUDE NAPÁJENO ?
PLUS OVĚŘIT TRASU

MAR připojena do
MDO pole 3 na
nový pojistkový
odpínač 3x40A
(pojistkový odpínač
do 63A) následně
propj do rozvaděče
MAR

TECHNICKÉ CHLAZENÍ SPLIT

VZT 6.2.6

D-21

VZT 6.2.5

D-22

TECHNICKÉ CHLAZENÍ SPLIT

0-23

[illegible]

TECHNICKÉ CHLAZENÍ SPLIT

VZT 6.2.2

D-24

TECHNICKÉ CHLAZENÍ SPLIT

← D-25

TECHNICAL QUALITY CRITERIA

VZT 6.2.4

D-26

$$\pm 0,000 = 280,70 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <p>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		<p>Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK</p> <p>Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK</p>		<p>Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno Tel: +420 532 231 111 www.fnbrno.cz</p>	
<p>Profese:</p> <p>EL</p>		<p>Zpracovatel dílu: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 693/29, 61200 Brno Tel: +420 739 003 357 E-mail: novotny@subtech.cz</p>		<p>Autorizace:</p>	
<p>Odpovědný projektant:</p>		<p>Vypracoval:</p>		<p>Kontroloval:</p>	
<p>ING. JAN NOVOTNÝ</p>		<p>ING. JAN NOVOTNÝ</p>		<p>ING. JAN NOVOTNÝ</p>	
<p></p>		<p></p>		<p></p>	

Akce:		Zakázkové číslo:		DSP 33 - 2024	Paré:
REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK		Datum:		08 - 2025	
		Stupeň:		PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	BUDOVA CH	SO 01	Formát:	5 A4	
Obsah:	Silnoproud 5.NP		Měřítka:	Číslo výkresu:	
			1:100	D.1.01.4c-124	

