

Dodatečné informace

Dotaz č. 1:

VV D1.01.01-S Soupis prací – díl 713 – Izolace tepelné

Položka č. 173 obsahuje dodávku materiálu. Domníváme se tedy, že položka č. 175, která obsahuje pouze materiál je ve VV navíc.

položka č. 173

173	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	482,15000
-----	--------------	---	---	-----------

položka č. 175

175	28375310.AR	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	482,15000
		čistá míra - viz položka montáž :		
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :		
		D1.01.01-102, výměra viz položka 713191221R00 :		
		Mezisoučet		
		482,15		482,15000

Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka 175 je navíc, tato položka nebude naceněna, resp. bude u ní uvedena 0.

Dotaz č. 2:

VV D1.01.01-S Soupis prací – díl 994 – Požární ochrana

Položka č. 152 D+M Výstražné a bezpečnostní tabulky, ve VV je uvedena pouze 1 sada.

Žádáme o specifikování, co přesně a v jakém množství položka obsahuje.

Odpověď:

Výstražné a bezpečnostní tabulky musejí být dodány v souladu se zprávou požárního řešení (D1.01.03-001 Technická zpráva) - U výstupů na terén budou instalovány značky "Únikový východ" – 4 ks; Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou "hasicí přístroj" – 7 ks; V objektu budou označeny všechny hlavní uzávěry – 4 ks – hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač, hlavní uzávěr topení, hlavní uzávěr technických plynů – výše popsáno ve VV pol. č. 152 - jako 1 sada.

Dotaz č. 3:

VV D1.01.01-S Soupis prací a Půdorys střešního pláště D1.01.01 - 104

Na výkrese je uvedeno:

SOUČÁSTÍ PLOCHÉ STŘECHY JSOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY PRO NAPOJOVÁNÍ FÓLIE, ŘEŠENÍ ATIK, VYTAŽENÍ NA ATIKY, ŘEŠENÍ PROSTUPŮ, ŘEŠENÍ DILATAČÍ APOD.

Do jakých položek ve VV mají být přesně jednotlivé doplňky rozpuštěny? Popřípadě žádáme o doplnění položek do VV.

Odpověď:

Veškeré střešní systémové doplňky jsou součástí položek oddílu 712.

Dotaz č. 4:

V souboru „D2.04-S Soupis prací.xls“ – výkaz výměr EPS se nachází položka číslo 31:

31	Vyhledání konkrétního bodu napojení		
----	-------------------------------------	--	--

Tato položka je bez měrné jednotky i množství.

Má být tato položka oceněna, nebo má zůstat nulová?

Odpověď:

Na profilu zadavatele byla zveřejněna opravená část výkazu výměr.