

Naše zn.: 2026/3396/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. ledna 2026

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění níže uvedených prací na technologii chlazení:

- a) zajištění výměny výplní věže 1A BAC FXVQ 561-LR (H090222) a oprava 18 ks tlumičů s výměnou 27 ks nových na chladicích věžích 1B (H090221) a 1A (H090222) BAC FXVQ 561-LR - opravou tlumičů se rozumí oprava návleků jednotlivých válců
- b) zajištění čištění výparníků 2 ks jednotek chlazení York YK
- c) zajištění výměny preventivní sady snímačů a senzorů u jednotky chlazení č. 2 YK HR FX P8 5CNG (sn: PCVM P8 7092)

autorizovaným poskytovatelem, včetně dodávky originálních náhradních dílů dle přílohy č. 1 - Technická specifikace.

Jedná se o povinné komponenty výměny po pravidelných revizích a servisech. Zadavatel požaduje dokončení poptávaných prací v odstavci a) do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy a v odstavcích b) a c) nejpozději do 31. 3. 2026.

Součástí dodávky dále bude:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi;
- předvedení funkčnosti zařízení obsluhujícímu personálu;
- zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu - vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- Místem plnění je objekt 16, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
- Zadavatel požaduje ukončení prací v odstavci a) do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy a v odstavcích b) a c) nejpozději do 31. 3. 2026.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od data vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí plnění.

Délka záruky min. 6 měsíců.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

4. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon, e-mail, statutární zástupce)
- Cenovou nabídku dle 6. bodu této výzvy
- Doklady dle 5. bodu této výzvy
- Vlastní návrh smlouvy
Smlouva včetně příloh musí být strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah některé přílohy smlouvy nebude celý strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX).
- Podepsané ČP

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Profesní kvalifikační předpoklady:

- Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (kopie dokladu ne staršího než 3 měsíce ke dni podání nabídky).
- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- Doklad o autorizaci servisních činností.

Technické požadavky:

- Seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech:
 - o uchazeč musí prokázat realizaci nejméně 2 obdobných zakázek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Minimální finanční objem každé z nich musí činit 500 000,- Kč bez DPH. Uchazeč prokáže splnění tohoto požadavku doložením seznamu služeb a osvědčení o jejich realizaci, v prosté kopii.
 - o Seznam bude obsahovat nejméně: název zakázky, název objednatele, datum realizace zakázky, kontaktní údaj na zástupce objednatele a předmět plnění zakázky.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace v Kč bez DPH. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré související činnosti a materiál (např. demontáž a montáž, servisní práce, instruktáž, dopravu, atd....).

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH, zpracovaná dle 6. bodu.

8. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

9. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Servis na technologii chlazení**“.

10. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny účastníky, kteří mají zájem o podání nabídky. Zájemci se budou na prohlídku místa plnění registrovat nejpozději do 22. 1. 2026 do 15:00 hod. na emailu kontaktní osoby zadavatele momirovova.iva@fnbrno.cz. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 23. 1. 2026 od 9:30 hod.; sraz účastníků bude na informacích budovy L, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho účastníka.

11. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

12. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

V případě shodných nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo určit jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vložena do systému E-ZAK dříve.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Příloha č. 3 - Krycí list

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

- a) zajištění výměny výplní věže 1A BAC FXVQ 561-LR (H090222) a oprava 18 ks tlumičů s výměnou 27 ks nových na chladicích věžích 1B (H090221) a 1A (H090222) BAC FXVQ 561-LR - opravou tlumičů se rozumí oprava návleků jednotlivých válců
- práce včetně dopravy
 - výplně (sada pro 1 věž)
 - oprava 18 ks akustických válců
 - 27 ks odnímatelný válcový sací tlumič
- b) zajištění čištění výparníků 2 ks jednotek chlazení York YK
- čištění výparníku 2 ks jednotek chlazení
 - zkušební provoz, kontrola provozních dat
 - 2 ks těsnění víka
- c) zajištění výměny preventivní sady snímačů a senzorů u jednotky chlazení č. 2 YK HR FX P8 5CNG (sn: PCVM P8 7092)
- práce včetně dopravy
 - preventivní sada YK