

Naše zn.: 2026/10999/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. 2. 2026

VZMR Vyšetřovací svítidla, E-ZAK ev.č. P26V00000026

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 2.

Dotaz č. 1:

Může zadavatel sdělit, zda jsou v místech montáže podhledy a pokud ano, zda původní svítidla byla montována přímo na pevný strop nebo na konstrukci mezi podhledem a pevným stropem? Pokud jsou podhledy a v nich konstrukce, budou se moci tyto konstrukce využít k nové montáži? Bylo by dobré znát vzdálenost zem -> pevný strop, popř. zem -> podhled. Budete po dodavateli požadovat demontáž původních svítidel?

Odpověď na dotaz č. 1:

Původní svítidla jsou přimontována na konstrukci mezi podhledem a pevným stropem (tj. není přímo na pevném stropu). Ve všech místnostech jsou stejné podhledy a tudíž i stejné rozměry. Ano, zadavatel bude požadovat demontáž původních svítidel a nahrazení novými. Původní konstrukce jsou v současné době v pořádku a tudíž využitelné pro montáž svítidel nových, avšak záleží na kompatibilitě s nabízenými svítidly a potřebách dodavatele. Vzdálenost podlaha -> podhled je přibližně 220 cm, vzdálenost podhled -> strop neznáme, hrubým odhadem je to cca 20-30 cm.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848