

Vážený zadavateli,

Obracím se na Vás s dotazy k vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Pol. č. 24

24	T4	D + M odkládací poličky před evidenci pro pacienty, DTD lamino dle výběru investora,	ks	2,00000		0,00
----	----	--	----	---------	--	------

Prosím o specifikaci odkládacích poliček – rozměry, tloušťka, dekor apod.

2. Pol. č. 36

36	59764275R	Dlažba dle stávající, doplnění	m2	5,63500		0,00
		4,9*1,15		5,63500		

Prosím o specifikaci stávající dlažby, ideálně prosím o doplnění názvu keramických dlaždic pro přesné nacenění.

3. Pol. č. 19

19	N1	Pracovní pult kartotéky 0,75x5,64 dle PD, výkres č. 06	soubor	1,00000		0,00
----	----	--	--------	---------	--	------

Prosím o půdorys a řez pracovního pultu. Také prosím o doplnění detailů, kde mají být montovány nohy pultu, spoje apod.

Vážený dodavateli,

Vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Přepážkové AL okno š. 1390 mm dle PD výkres č. 04, pod parapetní desku v čekárně odkládací poličku rozměry a dekor stejný jako parapetní deska, tl. 12 mm, antibakteriální povrch, hloubka 180 mm, hrany ABS 2 mm, přední nos zakulacen.
2. Stávající dlažba Taurus Granit, červená, matná, hladká, 300 x 300 x 8 mm.
3. Dokumentace k pracovnímu pultu je dostačující, nohy a spoje pultu by měly být mimo prostor před oknem.