

Dodatečné informace

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci a ani v návrhu smlouvy o dílo není uveden předpokládaný termín zahájení prací.

Žádáme o upřesnění předpokládaného termínu zahájení prací.

Odpověď:

V souladu s článkem II. smlouvy bude plnění realizováno po podpisu smlouvy o dílo dle časového harmonogramu uchazeče. K předání staveniště dojde dle čl. VI. smlouvy nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy.

Dotaz č. 2:

Součástí soupisu prací jsou Venkovní úpravy kanalizace. Soupis rekapitulace investičních nákladů tuto položku neobsahuje.

Žádáme o revizi Soupisu rekapitulace investičních nákladů.

Odpověď:

Venkovní úpravy kanalizace jsou v části PD Stavební objekt D1.04, v rekapitulaci bude částka přičtena k ZTI objektu.

Dotaz č. 3:

Souhrnná technická zpráva na straně 22 v kapitole Slaboproudé elektroinstalace v části Průmyslová televize obsahuje nedokončenou větu Systém bude umožňovat ...

Žádáme o upřesnění, co bude systém umožňovat.

Odpověď:

Ve zmíněné STZ chybí na str. 22 dokončení věty z příslušné TZ slaboproudých elektroinstalací, konkrétně v položce Průmyslová televize:

Systém bude umožňovat záznam obrazu na vestavný pevný disk, se záznamem se však pro účely daného provozu neuvažuje. Systém je určen výhradně pro přehled obsazení čekárny. Systém je také vybaven síťovou kartou a umožňuje sledování kamery vzdáleně přes PC síť objektu.

S ohledem na výše uvedené bude prodloužena lhůta pro podání nabídek do 24. 9. 2015 do 9:00.