

Dodatečné informace

Dotaz:

Příloha č. 1 ZD - seznam chladících zařízení a zvlhčovačů: u multisplitových jednotek potřebujeme znát i počet vnitřních jednotek. Dle uvedeného označení nelze dohledat.

Odpověď:

V seznamu chladících zařízení a zvlhčovačů není zmíněn pojem multisplit. Je zde vždy uveden typ chladící jednotky, a pokud se jedná o více kanálovou jednotku je uveden název duo, trio nebo quattro. Tedy na jednu venkovní jednotku dvě, tři nebo čtyři vnitřní jednotky. Např. v objektu O jsou specifikovány i čísla místností, kde se tyto vnitřní jednotky nachází.