

Dotaz:

Zadávací dokumentace - výkaz výměr objektu SO 01 Rekonstrukce objektu I1 pro IKK obsahuje položky:

257	553 10200	AL DVEŘE AUTOMAT.POSUV.140/210 Z/2 OLOVĚNÁ VLOŽKA tl.3,0 mm+ OBKLAD OSTĚNÍ
259	553 10400	AL DVEŘE AUTOMAT.POSUV.80/210 Z/4 OLOVĚNÁ VLOŽKA tl.3,0 mm+ OBKLAD OSTĚNÍ
260	553 10500	AL DVEŘE AUTOMAT.POSUV.80/210 Z/5 OLOVĚNÁ VLOŽKA tl.2,0 mm+ OBKLAD OSTĚNÍ
261	553 10600	AL DVEŘE OTEVÍRAVÉ.80/197 Z/5 OLOVĚNÁ VLOŽKA tl.2,0 mm+ OBKLAD OSTĚNÍ

Jedná se o prvky s ochranou Pb proti RTG záření. Dle sdělení subdodavatele z technických důvodů nelze použít materiál AL na tyto výplně otvorů.

Žádáme o sdělení, zda může uchazeč při ocenění těchto prvků zaměnit materiál AL za ocel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat u těchto položek záměnu materiálu AL za ocel.

Dále zadavatel sděluje:

V projektové dokumentaci v oddíle H2 01 - Zdravotnická technologie - elektrofyziologie se ve výkazu výměr H2 01-V nenaceňují položky číslo TP 0001 - 0003 a TP 0005, jež jsou pořizovány v rámci jiného zadávacího řízení. V listinné podobě výkazu výměr H2 01-V je toto poznámkou vyznačeno. V elektronické editovatelné podobě výkazu výměr není výše uvedená skutečnost zcela zřejmá.