

Dodatečné informace

Otázka:

1 ks Doplnění ústředny ERO na velínu (jeden zesilovač systémový, cca400W, D+M dos
táv. Racku + zaintegrování - bude upřesněno při realizaci)

Prosím o sdělení, o jakou ústřednu se jedná (výrobce, typ, rok instalace) a v jaké konfiguraci
je provozována?

Odpověď:

**Systém ERO ve FN Brno je provozován jako evakuační.
Instalovaný systém je z roku 2005 a jedná se o systém Bosch Praesideo. Tento
systém se postupně rozšiřoval v letech asi 2011, 2013, 2015 o systémové zesilovače
Bosch Praesideo.**