

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle ustanovení § 7, § 8, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem

„Optimalizace procesu praní (prací prostředky + úsporné systémy)“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřeného řízení

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 2

V souladu s ustanovení § 49 odstavec (2) a (3) Zákona, zadavatel sděluje všem známým zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Informace č. 1

Zadavatel poskytuje doplňující informace k vedení parního potrubí.

Vedení parního potrubí bohužel zadavatel nemá v elektronické a ani papírové podobě k dispozici. Zadavatel však k výše uvedenému uvádí:

Pára je vyráběna ve výtopně FN Brno, ve 2 plynových parních kotlích na sytou páru. Z výtopny je sytá pára (tlak 13 bar, teplota 192°C) vedena samostatným potrubím s měřidlem ve výtopně do rozdělovače v 1.podzemním podlaží pod prádelnou. Ocelové izolované potrubí z rozdělovače ve výtopně DN 100 mm, délka z výtopny do rozdělovače pod prádelnou cca 200 metrů. Potrubí je vedeno podzemním kolektorem a je přístupné po celé trase. Z rozdělovače pod prádelnou jsou výstupy pro jednotlivé spotřebiče v prádelně a část páry je redukována na tlak cca 8 bar pro některé další spotřebiče v prádelně. Kondensát z prádelny je veden zpět do výtopny.

V Brně dne 21. prosince 2012 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek