

Dotaz č. 1:

Při kontrole zadávací dokumentace jsme zjistili, že v přiloženém výkazu výměr objektu Rekonstrukce objektu I1 pro IKK jsou položky přesunu hmot, které nemají uvedené množství:

Rozpočet Brno, FN, rek. obj. I1 pro IKK – vytápění 001T

19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	
20	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	
28	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	
29	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	
44	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	
45	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	
75	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	
76	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	
86	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	
87	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	
93	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	
94	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	

Rozpočet Brno, rek. obj. I1 pro IKK – chlazení 001-CH-R1

30	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	
31	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	
48	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	
49	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	
71	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	
72	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	
118	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	
119	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	
111	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	
112	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	

Rozpočet F104-V

18	998 72-1102	Přesun hmot do 12m	t
28	998 72-2102	Přesun hmot do 12 m	t
20	998 72-5102	Přesun hmot do 12m	t

Žádáme zadavatele o sdělení jakým způsobem má být přesun hmot oceněn. Je uchazeč povinen uvedené položky oceňovat a doplnit množství za položku přesunu hmot dle rozpočtových pravidel a zvyklostí uchazeče?

Odpověď:

U výkazu výměr F.04-V uchazeč nacení přesuny hmot následovně:

18	998 72-1102	Přesun hmot do 12m	0,8 t
28	998 72-2102	Přesun hmot do 12 m	1,33 t
20	998 72-5102	Přesun hmot do 12m	0,47 t

U výkazu výměr F.05-V (Vytápění, chlazení) uchazeč nacení přesuny hmot a příplatky u jednotlivých oddílů dle vlastních nákladů, tzn. procentuální podíl si určí sám.

Dotaz č. 2:

Kontrolou dokumentace jsme zjistili v H02-V Výkaz výměr - Vzduchotechnika klimatizace dva rozdílné popisy pro položku 4A.02. Jeden řádek popisuje „Radiální ventilátor do kruhového potrubí Elektrodesign RM315L“ a druhý řádek „Elektrodesign CVB CENTRIBOX-CVB 240/240-N-370W“

Žádáme zadavatele o sdělení, který ventilátor má být součástí cenové nabídky?

Odpověď:

Specifikace požadovaného ventilátoru je následující:

4A.02 Radiální ventilátor do kruhového potrubí 1ks
Elektrodesign CVB CENTRIBOX-CVB 240/240-N-370W pro přívod vzduchu v sestavě:
- odvod
- radiální ventilátor odvod - 760 m3/h
- elektromotor 0,37 kW; 3,50 A; 230V/50Hz
- dilatační manžety 2ks

Dotaz č. 3:

Kontrolou dokumentace jsme zjistili, že součástí výkazu výměr provozního souboru PS 01.2 je položka:

TP-0009 demontáž stávající technologie RTG 1 ks
Demontáž stávajícího RTG kompletu odbornou firmou

Žádáme zadavatele o sdělení, zda tato položka je součástí tohoto výběrového řízení a v případě, že ano, žádáme o doporučení na odbornou firmu, která tyto práce v rámci servisu pro FN Brno provádí.

Odpověď:

Demontáž stávající technologie je součástí předmětu plnění dané veřejné zakázky, uchazeč tuto položku nacení po dohodě se společností Siemens s.r.o., která je oprávněna demontáž odborně provést. Kontakt: Siemens s.r.o., sektor Healthcare, Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Ing. Golovinsky, mob.: 602 203 966, p. Šafář, mob.: 800 150 021.

Dotaz č. 4:

Dle čl. V. textové části zadávací dokumentace uvede uchazeč nabídkovou cenu v návrhu smlouvy o dílo rozloženou na cenu vč. DPH, bez DPH a s uvedením sazby a výše DPH zvlášť.

Ve smlouvě o dílo v článku IV. Cena díla je cena díla uvedena v členění:

1. Cena díla bez DPH
2. Daň z přidané hodnoty ve výši 10 % z ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku
3. Daň z přidané hodnoty ve výši 20 % z ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku
4. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

Snížená sazba daně byla od 1. 1. 2012 změněna z 10 % na 14 %. Dle § 47 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se proto u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje pouze:

- a) základní sazba daně ve výši 20 %, nebo
- b) snížená sazba daně ve výši 14 %.

Ve smlouvě o dílo čl. IV odst. 2, která je součástí zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem, je tedy uvedena nesprávná snížená sazba DPH.

Opraví zadavatel sazbu DPH v návrhu smlouvy o dílo v čl. IV odst. 2 tak, že nahradí nesprávnou 10% sazbu správnou sazbou ve výši 14 % tak, aby uchazeči mohli do návrhu smlouvy o dílo doplnit výši DPH v souladu se zadávacími podmínkami a zákonem č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty?

Odpověď:

Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo v čl. IV odst. 2 uvede sazbu DPH ve výši 14 % namísto ve výši 10 % a odpovídajícím způsobem vypočte výši DPH. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že ke změně závazkového vztahu v otázkách změny výše sazby DPH dochází ze zákona a její nesprávné uvedení v návrhu smlouvy nemá tedy žádný vliv a není důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení; rozhodujícím hodnotícím kritériem je pak nabídková cena bez DPH, tzn. že neprávne uvedení sazby a výše DPH by nemohlo mít vliv ani na výběr nejvhodnější nabídky.

Dotaz č. 5:

V návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny tyto přílohy:

příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:

- projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby
- položkového rozpočtu - výkazu výměr
- nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako zájemcem v rámci veřejné zakázky

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

příloha číslo III - ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

příloha číslo IV - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Některé z výše uvedených příloh však nemá uchazeč v době podání nabídky k dispozici a stanou se přílohou smlouvy o dílo až po jejím uzavření a zahájení realizace, některé z výše uvedených příloh jsou uchazeči předkládány samostatně v jiných částech nabídky anebo se jejich zařazení do nabídky jeví jako neúčelné.

Sdělí zadavatel uchazečům, které konkrétní dokumenty mají být jako přílohy součástí smlouvy již v nabídce podávané uchazeči v rámci zadávacím řízení?

Odpověď:

Přílohou návrhu smlouvy o dílo, jež uchazeč předloží v rámci své nabídky, musí být všechny výše jmenované přílohy s těmito výjimkami:

- projektová dokumentace - pro účely podání nabídky není třeba dokládat jako přílohu návrhu smlouvy, ani samostatně v nabídce – viz str. 22 přílohy č. 1 zadávací dokumentace
- nabídka uchazeče - účely podání nabídky není třeba dokládat jako přílohu návrhu smlouvy – viz str. 22 přílohy č. 1 zadávací dokumentace
- harmonogram plnění prací a dodávek – postačí celkem 1x v nabídce, tzn. samostatně v nabídce či jako příloha návrhu smlouvy o dílo.

Dále zadavatel sděluje:

V projektové dokumentaci na CD nosiči jsou ve složce H2 01 – Zdravotnická technologie omylem duplicitně údaje k části H2 02 – Vzduchotechnika a chybí samotné údaje k části H2 01 – Zdravotnická technologie. V listinné podobě projektové dokumentaci je ale obsaženo vše. Uchazečům, kteří si do data 23. 4. 2012 vyzvedli projektovou dokumentaci, byla chybějící část dodatečně poskytnuta v elektronické editovatelné podobě a případným dalším dodavatelům, jež požádají o poskytnutí projektové dokumentace, bude poskytnuta automaticky.