

Akce: FN Brno, Dětská nemocnice, objekt D, rehabilitace
Místo stavby:
Investor:
Profese: D 1.4.2.- Vzduchotechnika
Datum: V.24

Z Č.	popis	přívod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	tep.výkon- Qt (80/60°C) kW	chladicí výkon(R410A) kW	el. př.-vent.př Pi kW	el.př.-vent.od Pi kW	el.př.-chlaz. Pi kW	výkon vlhčení kg/h	el.př.- vlhč Pi kW	chladicí. výkon VRF kW	el.př.-chlaz. VRF kW	poznámka
4	větrání rehabilitace 1.PP	5970	6070	52	38,7	3,7	3,7	12,9	36,8	30,5	0	0	2x6,45 kW
5	Dochlazování rehabilitace 1.PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,4	10,98	
	CELKEM	5970	6070	52	38,7	3,7	3,7	12,9	36,8	30,5	22,4	10,98	

