



OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA
		SESTAVA dvou dvoukřídlových oken z hliníkových profilů, v každém okně vždy jedno křídlo sklopné a jedno fixní, okna spojena přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky). Sestava pro otvor 4500 x 1000 ; prostup tepla prvkem ≤ 0,60 x U <sub>k,i</sub> dle odst. 6, přílohy č.1, vyhlášky 264/2020Sb., o energetické náročnosti budov, zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažné výšce, křídlo vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!! křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO bez požadavku včetně vnitřních horizontálních žaluzií, barva bílá podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry včetně vnitřního parapetu – dřevotřískové jádro s krycí vrstvou z vysokotlakého laminátu HPL, barva červená (shodná RAL s okenním rámem)	3 dl.4,55m 3 ks dl.4,55m 3 ks
		SESTAVA dvou dvoukřídlových oken z hliníkových profilů, v každém okně vždy jedno křídlo sklopné a jedno fixní, okna spojena přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky). Sestava pro otvor 4500 x 1000 ; prostup tepla prvkem ≤ 0,60 x U <sub>k,i</sub> dle odst. 6, přílohy č.1, vyhlášky 264/2020Sb., o energetické náročnosti budov ; zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažné výšce, křídlo vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!! křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO bez požadavku včetně vnitřních horizontálních žaluzií, barva bílá podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry včetně vnitřního parapetu – dřevotřískové jádro s krycí vrstvou z vysokotlakého laminátu HPL, barva červená (shodná RAL s okenním rámem)	1 dl.4,55m 1 ks dl.4,55m 1 ks
		SESTAVA trojkřídlového okna a dveří s nadsvětlíkem z hliníkových profilů, v okně dvě křídla sklopné a jedno fixní, dveře otevíravé se sklopným nadsvětlíkem, prvky spojeny přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky). Sestava pro otvor 940+3560 x 3000(1000) ; prostup tepla okny ≤ 0,60 x U <sub>k,i</sub> dle odst. 6, přílohy č.1, vyhlášky 264/2020Sb., o energetické náročnosti budov, zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažné výšce, křídla oken a dveře vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!! kování dveří klika–klika, elektromechanický zámek odblokovatelný pulzem EPS křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna, dveří a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO odblokování pulzem EPS včetně vnitřních horizontálních žaluzií, barva bílá podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry včetně vnitřního parapetu – dřevotřískové jádro s krycí vrstvou z vysokotlakého laminátu HPL, barva červená (shodná RAL s okenním rámem)	1 dl.3,6m 1 ks dl.3,6m 1 ks

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>projektování stavební technické dokumentace</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Josef Březina	Ing. Josef Březina	Ing. Miroslav Pantůček		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Černá Pole [610771] st.3190			ARCHÍV :	
MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černomoplní 9 662 63 Brno			STUPEŇ : DSP+DPS		
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno					
NÁZEV AKCE :  FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice			DATUM : KVĚTEN 2024		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24		
			MĚŘITKO : 1 : 100		
			OBJEKT : SO02 - VÝMĚNA OKEN		
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 07/24-D.1.1.b-		Č.v. 106
POHLEDY					