



Hana Weigner Kukletová &lt;hana.weigner@gmail.com&gt;

---

**Skleník-demolice-vyjádření správce sítí**

---

**Cicálek Stanislav** <Cicalek.Stanislav@fnbrno.cz>

22. ledna 2025 v 7:53

Komu: Hana Weigner Kukletová &lt;hana.weigner@gmail.com&gt;

Kopie: Urbanec Jan &lt;Urbanec.Jan@fnbrno.cz&gt;

Vážená paní inženýrko,

odpojení stávajících sítí zásobujících budovu Z – skleník :

El. energie – budova Z je připojena přes vypínač a pojistky z hlavní rozvodny NN v sousední budově M – energoblok.

ÚT – otopný systém je napájen z hlavní výměňkové stanice v budově F. V zatravněné ploše před budovou Z u parkoviště je v kolektoru vybudována šachta ještě s podružnými uzávěry ÚT.

Voda – přívod vody se vypíná hlavním uzávěrem v silnici před budovou F. Podružný uzávěr vody je umístěn spolu s uzávěry ÚT v šachtě v zatravněné ploše před parkovištěm.

Se stávajícím odpojením sítí napájející skleník není žádný problém.

S pozdravem

**Stanislav Cicálek**

technik/mistr

Odbor hospodářsko-technické správy - Ostatní provozy HTS

Tel./Mob.: 532 234 257 / 725 711 394

E-mail: cicalek.stanislav@fnbrno.cz

**Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**

www.fnbrno.cz



---

**From:** Hana Weigner Kukletová [mailto:hana.weigner@gmail.com]

**Sent:** Tuesday, January 21, 2025 11:00 AM

**To:** Cicálek Stanislav <Cicalek.Stanislav@fnbrno.cz>

**Cc:** Borek Petr <Borek.Petr@fnbrno.cz>