



KUJMXOPXSWE0

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:  
JMK 117 453/2023

Sp. zn.:  
S – JMK 107 006/2023 OŽP/Pan

Vyřizuje/linka  
Ing. Pantůček/2608

Brno  
03.08.2023

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle § 12 odst. 1 a 3 a § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dle § 10, § 11, § 12 odst. 1, 3 a 4 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád („správní řád“), vydává

subjektu: **Fakultní nemocnice Brno**  
se sídlem: **Jihlavská 340/20, 625 00 Brno-Bohunice**  
IČO: **652 69 705**

### s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší

**k umístění a provedení stavby záložního zdroje elektrické energie (dieselagregátu), osazeného pístovým spalovacím motorem na spalování motorové nafty, o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 3040 kW a elektrickém výkonu 1500 kVA, vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zařazeného dle kódu 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,**

**v rámci investiční akce „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“, v areálu FN Brno, Jihlavská 340/20, Brno.**

### O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 12.07.2023 v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší žádost společnosti Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno-Bohunice, IČO 652 69 705, zastoupené na základě substituční plné moci společností TEFA, s.r.o., Kociánka 68/26a, Brno. Předmětem žádosti

IČO  
708 88 337

DIČ  
CZ70888337

Telefon  
541 651 111

Fax  
541 651 209

E-mail  
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet  
[www.kr-jihomoravsky.cz](http://www.kr-jihomoravsky.cz)

je vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, v rámci investiční akce „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“, v areálu FN Brno, Jihlavská 340/20, Brno.

V rámci předmětné stavby je plánováno umístění jednoho spalovacího stacionárního zdroje, kterým je spalovací motor na spalování motorové nafty o předpokládaném jmenovitém tepelném výkonu 1500 kVA v režimu Prime a jmenovitém tepelném příkonu v palivu 3040 kW (vypočítáno z hodinové spotřeby paliva 304 l/h), který je součástí dieselaagregátu. Z předložené žádosti vyplývá, že řešený dieselaagregát bude sloužit jako záložní zdroj elektrické energie ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší pro zálohování dodávky el. energie při výpadku distribuční sítě. Nedílnou součástí tohoto zdroje bude jeho provozní nádrž na motorovou naftu o objemu 1035 l. Zdroj bude umístěn v prostorách energocentra v 1.NP místnosti Y.1.070 novostavby GPK.

Dieselaagregát se spalovacím motorem bude posuzován jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle kódu 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Je plánováno, že provozní hodiny řešeného motoru nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let, a současně nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce. Pro záložní zdroje energie, které respektují tyto meze, jsou stanoveny zákonem zákona o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“) některé povinnosti odlišně, v porovnání s ostatními spalovacími stacionárními motory, které jsou vyjmenovanými zdroji.

V souladu s § 11 odst. 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší k tomuto řízení o vydání závazného stanoviska nebylo krajským úřadem vyžadováno předložení odborného posudku a rozptylové studie, jelikož se jedná o spalovací stacionární zdroj označený kódem 1.2. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW spalující kapalně palivo, který bude sloužit jako záložní zdroj energie a předpokládá se, že jeho provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.

Posouzení, zdali v daném území dochází k překročení některého z imisních limitů dle § 11 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší:

Zneč. látka	Vypočítaná hodnota ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (dle § 11 odst. 6 z. č. 201/2012 Sb.)	Imisní limit ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
<b>PM<sub>10</sub> (36 x nejvyšší koncentrace)</b>	42	<b>50</b>
<b>PM<sub>10</sub> roční</b>	23,9	<b>40</b>
<b>PM<sub>2,5</sub> roční</b>	16	<b>20</b>
<b>NO<sub>2</sub> roční</b>	17,9	<b>40</b>
<b>Benzen</b>	1,1	<b>5</b>
<b>BaP roční</b>	0,9 (ng/m <sup>3</sup> )	<b>1 (ng/m<sup>3</sup>)</b>

V hodnoceném území dlouhodobě nedochází k překračování krátkodobých ani dlouhodobých imisních limitů dle platné legislativy. Hodnocení je provedeno na základě hodnot pozadových koncentrací v dané lokalitě, zprůměrovaných za předchozích 5 kalendářních let, v současnosti za období let 2017 – 2021. Emisní zatížení dané lokality z provozu nového posuzovaného zdroje však vzhledem k jeho nízké době využití (cca 300 hodin/rok) bude zanedbatelné. V posuzovaném okolí zdroje prakticky nedojde ke změně stávajícího imisního zatížení. Z tohoto důvodu považuje krajský úřad navrhovaný záměr v dané lokalitě za přípustný.

K žádosti byla v elektronické podobě dále doložena projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracovaná v 12/2022, projekční kancelář JIKA-CZ, s.r.o., Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové. Dále je přiloženo souhlasné, bez připomínek vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí vyhotovené pod č. j. MMB/0012322/2023/SULD ze dne 31.01.2023.

Krajský úřad v průběhu tohoto správního řízení požádal Českou inspekci životního prostředí – Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (dále jen „ČIŽP“), pod č. j. JMK 108038/2023, vyhotovené dne 14.07.2023, aby se vyjádřila k předloženým podkladům provozovatele jako dotčený orgán státní správy v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. ČIŽP se k předloženým podkladům provozovatele pod č. j. ČIŽP 47/2023/6803 (Ing. Jabůrková), vyhotovené dne 18.07.2023, vyjádřila souhlasně, bez podmínek.

V souladu s § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez závazného stanoviska ke stacionárním zdrojům, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. b) vydat územní rozhodnutí nebo společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, a bez závazného stanoviska k těmto zdrojům vydaného podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje. Provozovatel stacionárního zdroje, který je uveden v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je dle § 17 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně ovzduší povinen provozovat tento stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu, vydaným dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí (např. stanovisko a závěr zjišťovacího řízení podle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, stanovisko podle § 45 i z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a další) a na úseku územního plánování a stavebního řádu.

### **P o u č e n í**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Mojmír Pehal  
vedoucí odboru

## **Rozdělovník**

do vlastních rukou (DS)

- TEFA, s.r.o., Kociánka 68/26a, 612 00 Brno

na vědomí (DS)

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno