



LEGENDA :

KABELOVOD 9-TI KOMOROVÝ

KABELOVÁ ŠACHTA

- POZNÁMKA :
- ŠACHTY MUSÍ BÝT ULOŽENY PODLE NÁVODU VÝROBCE. POKUD SE NÁVOD VÝROBCE LIŠÍ S UVAŽOVANÝM ULOŽENÍM JE POTŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
  - VŠECHNY ŠACHTY BUDOU MÍT VÍKO S NOSNOSTÍ D125, KROMĚ ŠACHT S10, S4, KDE BUDE VÍKO D400
  - KABELOVOD BUDE ULKOŽEN PODLE POKYNŮ VÝROBCE S BETONOVÝM PODKLADEM V CELÉ DÉLCE
  - V CELÉ DÉLCE BUDE VDEN ZEMNÍČÍ PÁSEK V PETONOVÉM PODKLADU A DO KAŽDÉ ŠACHTY BUDE VYVEDENÝ ZEMNÍČÍ VÝVOD
  - V KAŽDÉ ŠACHTE BUDE PROVEDENÝ ODVOD KONDENZOVANÉ VODY CHRÁNIČKOU DN 40 VE DNĚ ŠACHTY A BETONOVÝ PODKLAD VE DNĚ ŠACHTY BUDE K TOMUTO ODTOKU VYSPÁDOVÁN

0.000= 280.860 m.n.m

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div><div></div><div>SINBOH-Energie s.r.o. Jezuitská 562/17, 602 00 Brno iČO: 092 04 300 jaro@sinbohenergie.cz</div></div>		
Bc. Petr Mana		Bc. Petr Mana		Bc. Petr Mana				
STAV. ÚRAD : Brno - Bohunice		KRAJ: Jihomoravský						
INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno						FORMÁT		12xA4
AKCE: FN Brno - Posílení elektrických rozvodů FN Brno v souvislosti s realizací projektu GKP projektová dokumentace II - TS 5 a TS 9 p.č. 1681/43, 2917, 1681/33 p.č. 1681/26, k.ú. Starý Lískovec						MĚŘITKO		01/2025
						ÚČEL		DPS
						ČÍS.ZAK.		
OBSAH:						Č.VÝKR.		PARÉ Č.
SO 02 Vnitro-areálové rozvody VN a NN - SITUACE						02		