



POZNÁMKA:

- PŘÍVODY DO ROZVADĚČE RS2.3 JSOU NAPOJENZ Z ROZVADĚČE RS2, BUDOU PŮVODNÍ, STÁVAJÍCÍ JISTIČ MDO–25/3/B VYMĚNIT ZA JISTIČ 32/3/C  
STÁVAJÍCÍ JISTIČ DO–25/3/B VYMĚNIT ZA JISTIČ 40/3/C
- VENKOVNÍ KLIMAJEDNOTKA PRO m.č. A2.12 JE NAPOJENA Z RS2.2, PŘÍVOD Z TÉTO JEDNOTKY DO VNITŘNÍ BUDE ZACHOVÁN
- VENKOVNÍ KLIMAJEDNOTKA PRO m.č. A2.15 JE NAPOJENA Z RS2.3, PŘÍVOD BUDE ZACHOVÁN, POUZE PŘEPOJEN NA NOVÝ JISTIČ, PŘÍVOD PRO VNITŘNÍ JEDNOTKU ZACHOVAT PŮVODNÍ
- MÍSTNOSTI A2.10, A2.11, A2.12 JSOU PŮVODNĚ NAPOJENY Z ROZVADĚČE RS2.2, Z TOHOTO ROZVADĚČE BUDOU ODPOJENY A NOVĚ NAPOJENY Z NOVÉHO RS2.3
- PŮVODNÍ ZÁSUVKOVÁ INSTALACE BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA(MIMO PŘÍVODŮ K VENKOVNÍM A VNITŘNÍM KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM)

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTÁ  
B - MRAZNICE - napojení na silnoproud DO a ethernet  
C - LENICE - napojení na silnoproud DO a ethernet  
D - LEDNICE - napojení na silnoproud DO a ethernet  
E - ROZMRAZOVÁNÍ PLAZMY - Sahara, napojení na silnoproud DO (ne ethernet)  
F - TŘEPAČKA (AGITÁTOR) - Helmer, napojení na silnoproud DO a ethernet  
J - BACTEC (PŘESUN ZE STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ NA CHODBĚ) napojení na silnoproud DO a ethernet

ZAŘÍZENÍ UPRAVENÁ/VÝMĚNĚNÁ  
AN - MONITORING - Falcon, napojení na silnoproud DO a ethernet  
GN, HN - POZICE STANIC POTRUBNÍ POŠTY

ZAŘÍZENÍ NOVÁ  
KN - KOMBINOVANÁ LEDNICE S MRAZNICÍ (PŘESUN ZE STÁVAJÍCÍHO PŘÍJMU), DOPLNĚNO MONITORINGEM

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠE :  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE PROTOKOLU VV

PROJEKTANT					
ING. JAROMÁŘ GLOVINA Houbalova 6a, 628 00 Brno tel.:604328790, email: glovinaj@gmail.com					
ARCHITEKT, HIP Ing. arch. Hana Weigner Kukletová		PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Jaromír Glovina		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaromír Glovina	
INVESTOR					
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno					
NÁZEV AKCE					
PŘESUN PŘÍJMOVÉ LABORATOŘE ODHB, Dětská nemocnice, budova A					
NÁZEV ČÁSTI					
D.1.2.5 - TPS - SILNOPROUD					
NÁZEV VÝKRESU					
TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE					
POČET FORMÁTŮ 3xA4	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 11/2025	Č. ZAKÁZKY 25-10	ČÁST D.1.2.5	Č. PŘÍLOHY 03
DRUH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					Č. KOPIE