



VÝPIS OBKLADŮ 3NP		
OZN.	Popis	Rev.
OB01	Keramický obklad 600x600 mm s vysokými nároky na chemickou a mechanickou odolnost, vhodné do vlhkého prostředí, odolné vůči chemickým látkám a skvrnám, tloušťka 10 mm, Vlhkostní roztažnost do 0,01 %, nasákovost 0,2 %, odolnost vůči tlaku min. 35 N/mm2, odolnost vůči silnému odtěru do 175 mm3, požární odolnost A1, chemická odolnost min. třída B, odolnost proti skvrnám třída 5. Instalace proběhne podle technologického postupu výrobce.	0
OB02	Ochranné hygienické pláty na stěnu vysoce odolné vůči nárazu s baktericidní ochranou (certifikace dle ISO 22196), poškrábání a poškození, lehce umývatelné, tloušťka plátu 2 mm, 100% recyklovatelný materiál, neobsahuje PVC, reakce na oheň B-s1, d0, snadná čistitelnost (neporézní materiál), chemická odolnost-odolná vůči dezinfekcím, alkoholům, ředěným a mastným kyselinám, lakovanému benzínu, zásadám a solným roztokům, stabilita proti UV záření, strukturovaný povrch- RAL 9010 (Pure White), kotvení lepením	
OB03	Omyvatelný disperzní antibakteriální malířský nátěr pro potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganizmy, určen do nemocničních prostor, obsah sušiny min. 62 hm.%, pH 6,5-8,0, odolnost proti odtěru za mokra třída 2, podklad nutno penetrovat, nasááno válečkem	

LEGENDA ZNAČENÍ OBKLADŮ

- OB01- KERAMICKÝ OBKLAD
- OB02- OCHRANNÝ NÁSTĚNNÝ PLÁT, TLOUŠTKY 2mm
- OB03- OMYVATELNÝ DEZINFIKOVATELNÝ NÁTĚR
- OB04- STĚNOVÉ AKUSTICKÉ PANELE S VIDITELNÝM PROFILEM S POVRCHOVOU VRSTVOU Z TKANINY ZE SKELNÝCH VLÁKEN

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 232,12 m n. m. - B.p.v.

FN Brno - Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby

k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno- Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a

Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S- KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Část dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň dokumentace

PŮDORYS 3NP- OBKLADY- NOVÝ STAV

1:100

Název výkresu

Měřítko

Formát

D.1.1.3.606

0

08/2025

mm

22_2408

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Filip Vacek

Projektant HIP

Ing. Marek Hrabal

Vypracoval

Ing. Filip Vacek

Odpovědný projektant