



LEGENDA PRVKŮ SLP

- R** DATOVÝ ROZVADĚČ
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 PRO WIFI
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45-LŮŽKOVÁ RAMPA
- ZÁSUVKA STA
- STA ROZVODNICE
- KAMERA MINIDOME
- KAMERA VNĚJŠÍ V KRYTU S PŘÍSVITEM
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 PRO CCTV-příprava
- VIDEOTABLO
- TERMINÁL BEZKONTAKTNÍ
- OVLADAČ EZS
- MAGNETICKÝ SNÍMAČ
- PIR VĚJÍŘ
- TERMINÁL BEZKONTAKTNÍ PIN KOD
- KABELOVÝ ŽLAB 300/100
- HDMI PROPOJ KABELEM

Datové zásuvky: 1/001 - 1/215
Datové zásuvky (TV): 1/216 - 1/250
Datové zásuvky (Z) zdrav.tech - rampa: 1/285 - 1/392
Datové zásuvky (VT) videotelefon: 1/393 - 1/401
Datové zásuvky (EKV): 1/402, 1/403
Datové zásuvky (K) kamery: 1/404 - 1/447
Datové zásuvky (W) Wifi: 1/448 - 1/471

Zabezpečení RACKU bude řešeno jako dvoustupňová autentizace. Přístup do každého RACKu bude řešen pomocí čipové karty kompatibilní se stávajícím areálovým přístupovým systémem ANeT používaným ve FN Brno a magnetického zámku, součástí také bude klávesnice pro vložení PIN kódu. Magnetické kontakty budou na všech dveřích RACKů. Vyhlášení poplachu o nedovoleném přístupu bude zobrazena v grafické nadstavbě velině FN Brno. V každé serverovně bude umístěna kamera (monitoring z centrálního velínu).Monitoring teploty a vlhkosti v serverovnách je řešen systémem MaR

Rozvaděč bude použit stávající, přestěhovaný z původní serverovny. Optická kabeláž bude v původní serverovně odpojena a stažena do nové serverovny.

Přívod sdělovacího kabelu z objektu T. Propoj mezi objektem T a R bude skrze nový výkop a poté v připravené chrániče do 1.PP objektu R kabelem TCEPKPFLE 25x4x0,5, v 1.PP objektu R dojde k přesvorkování na sdělovací kabel SHKFFH-R 50x2x0,5 B2cas1d1, tento kabel bude protažen skrze 1.PP objektu R až do nové serverovny v m.č. 01.16.



LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 232,12 m n.m.- B.p.v.

FN Brno - Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno- Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a

Místo
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S- KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.1.2.5_SLABOPROUD

Část dokumentace

provedení stavby

Stupeň dokumentace

| Situace | | 1:100 | 6x A4 |
|---------------|--------|---------|---------------|
| Název výkresu | | Měřítko | Formát |
| D.1.2.5.010 | 00 | 09/2025 | mm 22_2408 |
| Číslo výkresu | Revize | Datum | Kótováno |
| | | | Číslo zakázky |
| | | | Sada |

Ing. Filip Vacek

Hlavní projektant

Petr Příkrýl

Vypracoval

Ing. Marek Hrabal

Autor

Ing. Filip Vacek

Autorizovaná osoba