



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
Border of fire compartment
- Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, III. stupeň požární bezpečnosti
Number of the fire compartment - III. fire safety degree
- Požární uzavěr omezující šíření tepla s 30 minutovou
požární odolností, konstrukce druhu DP3,
samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
- Požární uzavěr bránící šíření tepla s 30 minutovou pož. odolností,
konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení, kouřotěsné
Sort of the fire door (EI) with fire resistance (30 minutes) + door closer + smoke-light
- Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut,
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the fire wall (45 minutes)
- Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the horizontal construction (45 minutes)
- Dveře opatřené panikovým kováním (horizontálním madlem dle ČSN
Panic exit devices operated by a horizontal bar
- Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří
klikou (např. paniková klika dle ČSN EN 179)
Emergency exit devices operated by lever handle
- Ústředna EPS
Fire alarm control panel
- Paralelní tablo EPS
Secondary fire alarm control panel
- Obslužné pole požární ochrany
Fire detection and device equipment
- Klíčový trezor požární ochrany
Fire safe with universal key
- Zábleskový maják
Flash beacon
- Požární úsek vybavený nouzovým zvukovým systémem
Fire compartment equipped with an emergency sound system
- Požární úsek sřízený samočinnými hlásiči požáru EPS
Fire compartment equipped with automatic fire detectors of FAS
- Požární úsek vybavený nouzovým osvětlením
Fire compartment equipped with emergency lighting
- Chráněná úniková cesta typu "B" - nucené větrání
Protected escape route type "B" - power ventilation
- Chráněná úniková cesta
Protected escape route
- Požární úsek bez požárního rizika
Fire compartment without fire risk
- Nucené požární větrání
Forced fire ventilation
- Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
Direction of escape (minimum width of escape route)
- Únikový východ (minimální šířka únikového východu)
Emergency exit (minimum width of emergency exit)
- Úniková cesta
Escape route
- Délka únikové cesty
Length of escape route
- Počet osob v místnosti
Number of people in the room
- Evakuační výtah
Evacuation elevator
- Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D25, délka hadice 30m
Hydrant system, D25, hose length 30m
- CENTRAL STOP
Central stop
- TOTAL STOP
Total stop
- Požární klapka (automatická)
Fire damper (automatic)
- Hranice požární nebezpečného prostoru
Border of fire risk area
- Odstupová vzdálenost (v přímém směru / do stran na okraji)
Fire risk distance (straight distance / distance to sides)



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 232,12 m n.m.– B.p.v.

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolská 217/22a

Místo Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.4_POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Část dokumentace

provádění stavby

Stupeň dokumentace

PŮDORYS 2NP SCHÉMA 420.00 x 720.00mm

Název výkresu Měřítko Formát

D.4.103 0 05/2025 mm 22_2408

Číslo výkresu Revize Datum Kótováno Číslo zakázky Sada

Ing. Filip Vacek

Hlavní projektant

Ing. Matouš Helegda, Ph.D.

Vypracoval

Ing. Marek Hrabal

Autor

Ing. Jan Pavelek

Autorizovaná osoba