

LAPLAN a.s.
Cejl 504/38
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
- / 14. 3. 2025

NAŠE ZNAČKA
PM-12520/2025/5203/Ja

VYŘIZUJE
Ing. Eva Janková
+420 541 637 412
jankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno / 1. 4. 2025

FN Brno - Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

(k. ú. Černá Pole, ORP Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-01-1562-0-00, 4-15-02-1096-0-10)

Charakteristika akce:

Dne 14. 3. 2025 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru, kterou zpracovala společnost LAPLAN a.s. Investorem stavby je Fakultní nemocnice Brno.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 3176, 3177/1, 3177/4 a další v k. ú. Černá Pole. Předmětem je rekonstrukce objektu kliniky dětských infekčních nemocí (pavilon S) v areálu Dětské nemocnice v Brně, rekonstrukce vedlejšího objektu sloužící jako sklad nebezpečného odpadu a rekonstrukci areálové komunikace před objektem S.

Objekt kliniky dětských infekčních nemocí je napojen na stávající přípojky. Všechny přípojky technické infrastruktury zůstanou stávající, beze změn. Stávající objekt „S“ je napojen na areálovou dešťovou kanalizaci a ta pak přípojkou dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťové vody z objektu budou svedeny do dešťové kanalizace přes retenční zařízení. Celkem budou vybudovány dvě retenční zařízení. Skutečné užité objemy retencí jsou 24,3 m³ a 9,7 m³. Na odtoku z retencí je vždy osazen regulátor odtoku s hodnotou odtoku 0,5 l/s.

Dešťová kanalizace je ponechána částečně stávající (odkanalizování anglických dvorků a ploch, které jsou stávající, odkanalizování budovy R). Bude provedeno přepojení nových anglických dvorků na stávající kanalizaci. Odtok srážkových vod z opravované části komunikace je ponechán stávající na terén a do dešťové areálové kanalizace. Střecha objektu odpadového hospodářství je odvodněna do zatravněných ploch kolem objektu.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYT_0650 Svitava od toku Punkva po ústí do toku Svratka a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí