




Rozvodná soustava NN: 1 NPE AC 50Hz, 231V, TN-S
2 DC 110V, IT(d.c.)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

VYPRACOVAL:	Ing. Jaromír Čížmář	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. David Kubát	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
					
MÍSTO STAVBY: Brno, Bohunice, areál FN		KRAJ: Jihomoravský			
STAVEBNÍK: FN Brno, Jihlavská 20					
STAVBA: FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 včetně propojení s TS2 – TS4 ČÁST: PS 01 Rozvodna VN v TS1 – technologická část				ČÍSLO ZAKÁZKY:	017–000202
				STUPEŇ:	DPS
				DATUM:	Září 2017
				FORMÁT:	2 x A4
				OBSAH VÝKRESU: SCHÉMA ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU V TS1	