



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Energetické úspory v budovách FN Brno
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka
Název Projektu	Energetické úspory v budovách FN Brno
Číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004216

Identifikační údaje zadavatele

Název	Fakultní nemocnice Brno
IČO	65269705
Adresa sídla	Jihlavská 20, 625 00 Brno
Právní forma	331 - státní příspěvková organizace
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

níže zasílám dotazy k probíhajícímu výběrovému řízení „Energetické úspory v budovách FN Brno“:

- Ve výpise oken (dřevěných) je nejednoznačný požadavek na zasklení. V ceně má být buď dvojsklo nebo trojsklo, což je celkem značný cenový rozdíl. Žádáme o jednoznačné zadání, jaký typ zasklení máme do ceny uvažovat.
- Předpokládáme, že nám budou poskytnuty prostory pro zařízení staveniště, skladování materiálu a skladování demontovaných prvků pro jejich pozdější montáž. Bude chtít zadavatel hradit nějaké nájemné (zábory) za využití ploch pro zařízení staveniště a skladovací prostory? Pokud ano, jakou cenu máme uvažovat za m2/den?
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 132.850.000,- Kč bez DPH. Je tato hodnota nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo je to hodnota pouze orientační?

Odpověď zadavatele:

- Zadání u oken je jednoznačné a je dáno součinitelem prostupu tepla $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Je na dodavateli okna jak tohoto parametru dosáhne v rámci kombinace tepelných parametrů zasklení a rámu.
- Ano prostory budou samozřejmě poskytnuty a to bezplatně.
- Jedná se o předpokládanou hodnotu, jak je uvedeno již v zadávací dokumentaci, nikoliv o maximální – nejvýše přípustnou hodnotu.

V Brně dne 18. 6. 2018

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem