



LEGENDA SANACÍ

- INFÚZNÍ CLONA - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ NA BÁZI SILIKONOVÉ MIKROEMULZE VE FORMĚ KRÉMU  
VRTY PROVÁDĚT KOLMO VE SPÁŘE DO ZDIVA VE VÝŠCE TĚSNĚ NAD PODLAHOU - JEDNOSTUPŇOVĚ
- ODVLHČOVACÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA, LOKÁLNÍ APLIKACE V MÍSTECH ZASAŽENÝCH VLHKOSTÍ  
SÍŤOVITÝ POSTŘÍK, JÁDROVÁ OMÍTKA S PŘÍDAVKEM PROVZDUŠNOVACÍ A HYDROFOBNI PŘÍSADEK

TECHNICKÝ STANDARD



- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT.

SCHEMA OBJEKTU



±0,000 = 279,140 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDEK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	<div><div>Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fbmo@fbmo.cz</div></div>		
Profese: <b>ARCH - STAV</b>	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofkova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500 E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL	Vypracoval: ING. PAVEL ŘÍHA	Kontroloval: ING. LUDEK TOMEK			
Akce:	<b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>		Zadáčkové číslo: 44 - 2016		Paré:
			Datum: 07 - 2016		
			Formát: 9 A4		
Objekt: PAVILON D A D1	SO 04		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		
Obsah:	PŮDORYS 1.NP - SANACE		Měřítko: 1:100		Číslo výkresu: <b>D1.01-707</b>