


Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)
Rozvodná soustava NN: 2 DC 110V, IT(d,c.)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3)
Ochrana před dotykem živých částí: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
zkladní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Revize:		
Datum:		
Popis:		

Investor	FN Brno, Jihlavské 20, 602 00 Brno Bohunice	Zpracovatel: ATEUJER JACHTAR S.R.O. Na Vyhlídce 124/72 Rymařov 785 01 tel. +420 802 191 371 mail: martin.ateu@seznam.cz www.je-nitr.cz
Název projektu	FN Brno - PMDV samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení objekt č. 16	
Datum:		srpen 2019
Stupeň:		DPS
Číslo projektu:		10092019
Číslo výkresu:		D.1.4.4-07
Měřtko:		
VN ROZVADĚČ 8DJH PŮDORYS		