



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLVY: VIZ PROTOKOL

0,000 = 1,NP - MÍSTNÍ SYSTÉM		pare číslo	
generální projektant		projektant části	
<div><div>A99</div><div>Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno</div></div>		<div></div>	
architekt		vypracoval ing. Jaromír Glovina	
HIP Ing. Marek Vrba		kreslil -	
kontroloval Ing. Marek Vrba		zodp. projektant ing. Jaromír Glovina	
stavebník FN BRNO, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno		dokument A-21-346	
místo stavby Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno		datum 05 / 2021	
		formát 3A4	
		stupeň DPS	
		revize 00	
název stavby		měřítko 1:100	
objekt			
část			
název dokumentu		číslo přílohy	

REKONSTRUKCE JIP
KIGOPL

SO 01 - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

ELEKTROINSTALACE - 2.PP

D.1.4.1