ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

POTRUBÍ PE 100RC



LEGENDA OBJEKTŮ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- K_2 — STÁVAJÍCÍ OBJEKTY (POPIS STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ)
- A — ŘEŠENÉ OBJEKTY (POPIS ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ)
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD (ZRUŠENÝ–NEFUNKČNÍ)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD – PODKLAD BVoK
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- KANALIZACE NEROZLIŠENÁ
- KANALIZACE – PODKLAD BVoK
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ VO
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- *"VEDENÍ ELEKTRO" (Z PODKLADŮ FN)*
- PLYNOVOD
- TEPLOVOD (PAROVOD)
- POTRUBNÍ POŠTA
- TECHNICKÉ KANÁLY
- HRANICE AREÁLU

POZNÁMKY

1) V TRASE VENKOVNÍHO VODOVODU JE NUTNO VYZNAČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PROVĚŘIT JEJICH SKUTEČNÉ HLOUBKY.
(PROJEKT BYL ZPRACOVÁN Z PODKLADŮ FN BRNO A SITUACE 08/2015 S INFORMATIVNÍM TRASOVÁNÍ)
2) !!! V NÁPOJNÉM BODĚ NB3 JE NUTNÉ PROVĚŘIT DIMENZI (Z PODKLADŮ JE DN100), V PŘÍPADĚ JINÉ DIMENZE BUDE NOVÉ VODOVODNÍ PŘIPOJENÍ MEZI NÁPOJNÝMI BODY "NB2" A "NB3" PROVEDENO VE SKUTEČNÉ ZJIŠTĚNÉ DIMENZI.
!!! POTRUBÍ A ARMATURY JE NUTNO OBJEDNÁVAT AŽ PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ DIMENZE SONDOU.
3) !!! DÉLKY VENKOVNÍCH HYDRANTŮ JE NUTNO OBJEDNÁVAT AŽ PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ HLOUBKY STÁVAJÍCÍHO VODOVODU SONDOU

LEGENDA

- (H) (H1) — VENKOVNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT (H–PODZEMNÍ , H1–NADZEMNÍ)
- NB — VENKOVNÍ VODOVODNÍ – NÁPOJNÝ BOD
- LB — VENKOVNÍ VODOVODNÍ – LOMOVÝ BOD

POZNÁMKY

1) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO, ABY INVESTOR ZAJISTIL PODROBNÉ VYTÝČENÍ VŠECH (I NEZAKRESLENÝCH) PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KABELŮ, PŘÍP. ZAJISTIL ÚČAST JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO OCHRANU PRACOVNÍKŮ STAVEBNÍCH PRACÍ
2) PŘI REALIZACI PŘÍPOJEK JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005 ("PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ"), KTERÁ STANOVUJE V TAB.1 A TAB.2 MIN. VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽ. SÍTÍ
3) SITUACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH ZÁSTUPCI FN BRNO A BRNĚNSKÝCH VODÁREN A KANALIZACÍ.
4) !!! MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, VČ. MONTÁŽE POTRUBÍ A ARMATUR NA VEŘEJNÉM VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT ZA PŘÍTOMNOSTI TECHNICKÉHO ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE–BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

SITUAČNÍ SCHEMA



±0,00 = 279,14 m n.m.

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č.35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a všech řešení na něm zobrazených je duševním majetkem. Mé povolu duševního tvůrčství dle ustanovení § 17 Občanského zákoníku. Výkres nesmí být – vyhra zhotovitelu účelu, pro nějž byl pořízen – používán, kopírován ani reprodukován bez písemného souhlasu a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě nebo jinak zneužit.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ING.ARCH.LADISLAV MÜLLER HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier@archmuller.cz tel.: 603 579 229
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO e-mail: info@fnbrno.cz tel.: +420 532 231 111
ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	ING. LUBOMÍR CIPRIS Projektování staveb Kancelář: Minská 34, Brno TEL.: +420 541 240 072
D.2.2 VENKOVNÍ AREÁLOVÝ VODOVOD	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI PD	ING. LUBOMÍR CIPRIS
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR CIPRIS
AUTORIZACE	

NÁZEV STAVBY

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY,
VČETNĚ AREÁLOVÉHO VODOVODU PRO STAROU ZÁSTAVBU

MÍSTO STAVBY	BRNO – ŘOHLNICE
FORMÁT	16,5 A4
DATUM	ČERVENEC 2016
STUPEŇ	RPD
ZAK. ČÍSLO	W–2016–3

ČÁST
D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 03 VENKOVNÍ AREÁLOVÝ VODOVOD

MĚŘÍTKO	1: 250
Č. PARÉ	

NÁZEV VÝKRESU
SITUACE

ČÍSLO PŘÍLOHY
2.2-101