

Záznam o kontrole pitné vody

Kontrolu provedlo: **Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny**
 Kontrolovaná matrice: **Voda pitná**
 Kontrolované pracoviště: **Vodojem**
 Důvod šetření: **Běžný hygienický dozor**
 Datum kontroly: **26. 9. 2023**

Dne 26. 9. 2023 provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zastoupený p. Musilem ve spolupráci s Oddělením kontroly infekcí a nemocniční hygieny FN Brno odběr pitné ve **Vodojemu v areálu NBP – Bohunice, v pavilonu K3.**

Proveden byl **krácený rozbor** pitné vody dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vzorku bylo provedeno v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Výsledky jsou zapsány na základě protokolu ZUOVA č. **52334/2023.**

Odběrové místo a výsledky:

MÍSTO ODBĚRU	MÍSTNÍ MĚŘENÍ				
	Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit	
Pavilon K3 Vodojem • Výpustný kohout	teplota vzorku	13,9	°C	8 – 12 (DH)	
	chlor volný	0,05	mg/l	max. 0,30	
	pH	7,4	-	6,5 – 9,5	
	CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ				
		Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
		amonné ionty	< 0,10	mg/l	max. 0,5
		barva	< 5	mg/l Pt	max. 20
		TOC	< 1,0	mg/l	max. 5,0
		dusičnany	28	mg/l	max. 50
		dusitany	< 0,040	mg/l	max. 0,50
		chuť	přijatelná	-	přijatelná
		konduktivita (25 °C)	46,7	mS/m	max. 125
		pach	přijatelný	-	přijatelný
		zákal	0,78	ZF (n)	max. 5
		železo	< 0,060	mg/l	max. 0,20
	MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ				
		Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
		<i>Escherichia coli</i>	0	KTJ/100ml	max. 0
		koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0
	počty kolonií při 22 °C	1	KTJ/ml	max. 200	
	počty kolonií při 36 °C	1	KTJ/ml	max. 40	

Použité zkratky:

KTJ – kolonie tvořící jednotky, DH – doporučená hodnota

Závěr:

U odebraného vzorku jsou **požadavky legislativy dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.

Dne: 9. 10. 2023

Šetření provedla: [redacted]

Zapsala: [redacted]

[redacted]

[redacted]

vedoucí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny